


### ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

ОАО "НПО ЦКТИ"	Отдел №24	Извещение БВАИ.97-2012	СТО ЦКТИ 321.06-2009				
ДАТА ВЫПУСКА	Приказ ОАО "НПО ЦКТИ" № 148 от 25.04.2012		Лист	Листов 1			
ПРИЧИНА	Предложение ЗАО «Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ» исх. №3714 от 01.11.2011			Код 9			
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ	Не отражается						
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ	По графику ТПП						
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ	-----						
РАЗОСЛАТЬ	ЗАО «Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ», ОАО «ЗиО», ОАО «Красный котельщик», ОАО «Сибэнергомаш», БИКЗ						
ПРИЛОЖЕНИЕ	-----						
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ						
1	<p>1. Пункт 4.2, пятый абзац изложить в следующей редакции:                      «Допускается применение крутоизогнутых отводов с уменьшенными прямыми участками / и /<sub>3</sub>:                      не менее (<math>D_0 + 200</math>)мм – для исполнений 01–04, 13–20, 37–60;                      не менее <math>D_0</math> мм – для исполнений 05–12, 21–36.»</p>						
СОСТАВИЛ	Табакман М.Л.		13.04.12	НОРМО-КОНТРОЛЕР	Кубышкин А.П.		17.04.2012
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС							

  
10.04.12