

УТВЕРЖАЮ

И.о. Начальника Главного
Управления по развитию
технологического, энергетического
и транспортного машино-
строения Комитета РД по
машиностроению

Л.Д. Славин
21.06.93


Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И И
изменения отраслевых стандартов
сборника "Исследователи парово-
дяные тепловых сетей"

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| ОСТ 108.271.105-76 | ОСТ 108.101.101-76 | ОСТ 108.318.103-76 |
| ОСТ 108.318.101-76 | ОСТ 108.510.103-76 | ОСТ 108.318.102-76 |
| ОСТ 108.318.103-76 | ОСТ 108.313.104-76 | ОСТ 108.360.101-76 |
| ОСТ 108.271.106-76 | ОСТ 108.339.101-76 | ОСТ 108.360.102-76 |
| ОСТ 108.360.102-76 | ОСТ 108.369.103-76 | ОСТ 108.360.103-76 |
| ОСТ 108.271.107-76 | ОСТ 108.369.101-76 | ОСТ 108.369.105-76 |
| ОСТ 108.101.102-76 | ОСТ 108.318.104-76 | ОСТ 108.318.105-76 |
| ОСТ 108.300.101-76 | ОСТ 108.360.101-76 | ОСТ 108.734.101-76 |
| ОСТ 108.321.106-76 | ОСТ 108.101.103-76 | ОСТ 108.101.104-76 |
| ОСТ 108.360.104-76 | ОСТ 108.101.105-76 | ОСТ 108.360.105-76 |
| ОСТ 108.101.103-76 | ОСТ 108.500.103-76 | ОСТ 108.101.107-76 |
| ОСТ 108.101.108-76 | ОСТ 108.101.109-76 | ОСТ 108.510.104-76 |
| ОСТ 108.101.110-76 | ОСТ 108.500.102-76 | ОСТ 108.101.111-76 |
| ОСТ 108.734.101-76 | ОСТ 108.734.102-76 | ОСТ 108.734.103-76 |
| | ОСТ 108.321.107-76 | |

Заместитель генерального
директора НПО ЦКТИ


Л.М. Фомин

Заведующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам


Г.В. Абашиин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В. Ф. Ершолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.101.107-76
 ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДИНЫЕ
 КАМЕРЫ ВОЛЯНЫЕ ЗАДНИЕ
 ЧЕТЫРЕХХОДОВЫЕ С ПЛОСКИМИ
 ДНИЩАМИ
 Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № _____ от _____

Дата введения 01.07.98

Продлить срок действия стандарта до 01.07.98.
 На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 1356".

Пункт 2 дополнить словами "Предельные отклонения размеров $\pm \frac{\Delta T_{16}^m}{2}$;

Черточ. Заменить ссылку ГОСТ 5264-69-ГЗ-ДВ на ГОСТ 5264.

Табл. I. Графы "Поз.2" и "Поз.3" изложить в новой редакции:

| Поз. 2 Труба по ОСТ 108.101.106-76 Кол. I | | | Поз. 3 Перемычка по ОСТ 108.101.107-76 Кол. I | |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Д _н ×S, мм | Длина, мм | Масса по б чер. кг | Размеры, мм | Масса, не более, кг |
| 245х1(6) | 80(63) | 3,29 | 6х80х230(5) | 0,66 |
| 325х3(6) | 80 | 5,00 | 6х80х303(5) | 1,16 |
| 377х 9(6) | 80 | 7,35 | 6х90х352(5) | 2,02 |

В строки табл. I. добавить примечание: "В скобках указаны размеры ^{ДН} аппаратов, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями.

Издание официальное

перепечатка воспрещена