

# Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Группа Т51

**Изменение № 2 ГОСТ 4.119—84 Система показателей качества продукции. Компрессоры (воздушные и газовые приводные) и установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,9 кВт (2500 ккал/ч). Номенклатура основных показателей**

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 27.01.92 № 70

Дата введения 01.08.92

Пункт 1.1.1. Заменить слова: «Производительность, приведенная» на «объемная производительность, приведенная»;  
показатели надежности изложить в новой редакции:

### «Показатели надежности

средний ресурс до капитального ремонта, ч;

средняя наработка на отказ, ч;

дополнить разделом: «Показатели безопасности и охраны окружающей сре-

ды:

уровень звуковой мощности в октавных полосах частот, дБ;

средний уровень звука в контрольных точках, дБА».

Пункт 1.1.2 Показатели надежности изложить в новой редакции:

### «Показатели надежности:

90 %-ный ресурс до капитального ремонта, год (ч) или

90 %-ный полный ресурс, год (ч);

наработка на отказ, ч;

дополнить разделом: «Показатели безопасности и охраны окружающей среды:

расчетное давление, МПа (кгс/см<sup>2</sup>)».

Пункт 2.1, Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Наименование показателей качества	Применение			
	в стандартах	в техническом задании	в карте технического уровня	в технических условиях
Объемная производительность, приведенная к начальным условиям	+	+	+	+
Давление начальное, номинальное	+	+	+	+
Давление конечное, номинальное	+	+	+	+
Мощность	+	+	+	+
Масса	+	+	+	+
Удельная мощность (для компрессоров общего назначения)	±	±	+	±

(Продолжение см. с. 216)

Наименование показателей качества	Применение			
	в стандартах	в техническом задании	в карте технического уровня	в технических условиях
Изотермный КПД (для компрессоров специального назначения)	±	+	+	+
Средний ресурс до капитального ремонта	+	+	+	+
Средняя наработка на отказ	+	+	+	+
Удельная масса	±	±	+	±
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот	+	+	+	+
Средний уровень звука в контрольных точках	+	+	+	+

Пункт 2.2. Таблица 2. Головку изложить в новой редакции:

Наименование показателей качества	Применение			
	в стандартах	в техническом задании	в карте технического уровня	в технических условиях

Пункты 2.2, 2.3 Таблицы 2, 3. Графа «Наименование показателей качества». Заменить слова: «Назначенный ресурс до капитального ремонта или назначенный срок службы (ресурс) до списания» на «90 %-ный ресурс до капитального ремонта или 90 %-ный полный ресурс»;

исключить слова. «Установленная безотказная наработка».

Пункт 2.2. Таблицу 2 дополнить показателем «Расчетное давление» и проставить знак «+» для всех видов документации.

Пункт 2.3. Таблицу 3 дополнить показателем «Расчетное давление» и проставить знак «+» для всех подгрупп продукции.

(ИУС № 5 1992 г.)