

Группа Е16

Изменение № 4 ГОСТ 14695—80 Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.09.87 № 3589

Дата введения 01.01.88

Пункт 3.13. Второй абзац изложить в новой редакции: «Составные части КТП должны иметь лакокрасочное покрытие одного цвета светлого тона. Допу-

*(Продолжение см. с. 172)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 14695—80)*

скается для КТП мощностью до 250 кВ·А включительно вида климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150—69 (кроме изготавливаемых для экспорта) на срок до 1990 г. лакокрасочное покрытие другого тона, при этом цвет покрытия следует указывать в технических условиях на КТП конкретных типов. Отдельные сборочные единицы (днища, салазки, а также декоративные элементы) также допускается окрашивать в другие тона».

(ИУС № 12 1987 г.)