

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-45.87

БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ МЕТАНТЕНКОВ
ОБЪЕМОМ 4000 КУБ.М

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Альбом II

Типовой проект 902-5-45.87

22256-02
ЦЕНА □-Б□

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VII 1988 года

Заказ № 8802 Тираж 50 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-45.87

БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ МЕТАЛЛЕНКОВ ОБЪЕМОМ 4000 КУБ.М

СОСТАВ ПРОЕКТА

- | | |
|------------|---|
| Альбом I | - Архитектурно-строительные решения, конструкции
металлические, электротехнические решения |
| Альбом II | - Спецификация оборудования |
| Альбом III | - Ведомости потребности в материалах |
| Альбом IV | - Сметы |

АЛЬБОМ II

Разработан проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Утвержден и введен в действие МЖОХ РСФСР
Приказ № 5-ТД от 13 мая 1987 г.

Главный инженер института

Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта

А.Я.Приступа

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
I. Спецификации оборудования к основным комплектным рабочим чертежам ЭО	3

Альбом П

Технический проект 902-5-45.87

Альбом П
Типовой проект 902-5-45.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. <u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Светильник	НШОЗ-100- -СС1УЗ							
		ТУ16-535.991- -75	шт.	796		346III		10	3,6

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привезен		
Т.И. 902-5-15.87-30.00		
Ст. тех. Галекина	И.И. Ковалев	И.И. Ковалев
Бед. инт. Ставун	И.И. Ковалев	И.И. Ковалев
Л. спец. Некрасов	И.И. Ковалев	И.И. Ковалев
И. конт. Ковалев	И.И. Ковалев	И.И. Ковалев
И.И. Ковалев	И.И. Ковалев	И.И. Ковалев
Машинное оборудование для ремонта газопроводов, метантенков объемом 4000 куб.м. Спецификация оборудования		Стандия Лист Листов 5 4 4 Гипрокомунводо-канал г. Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.1. Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.1.1. Выключатель однополюсный для открытой установки, 220В; 6,3А	Индекс 02.1.1-21 ГОСТ 7397-76	шт.	796		34642I		2	0,132
	2.2. Электромонтажные устройства и изделия ГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.2.1. Шиток осветительный на 6 групп с автоматами типа А316I с тепловыми расцепителями на 15А и I автоматом АБ 2046-10 с расцепителем на 20А на вводе	01В-6АУХ14 ТУ36-1888-75	шт.	796		3434337I4I		1	16,5

Привязан			
Име. №			

Т.П. 902-5-45.87-30.00. Лист 4

22256-02 (7)

И.Романов
ГОСТ 21.110-82