

ЗОНАЛЬНЫЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-476.13.87

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА

(Для строительства в БССР)

Стены из панелей

АЛЬБОМ 8

СМ. СМЕТЫ

Минск, 1987 г.

ЗОНАЛЬНЫЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-476.13.87

Трансформаторные подстанции ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА

Для строительства в БССР

Стены из панелей

АЛЬБОМ 8

СМ. СМЕТА

Разработан проектным институтом
"Белгоспроект"

Утвержден и введен в действие Госстроем
БССР приказ № 201 от 14.12.87 г.

Главный инженер института

Главный инженер проекта

Начальник отдела экономики и смет

 А.М.Телеш

 Г.В.Говоренкова

 В.М.Стоппнер

Минск, 1987г.

2
СОДЕРЖАНИЕ

I.	Пояснительная записка	1
2.	Таблица технико-экономических показателей	5
3.	Объектная смета № 1 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х160 кВА (4 линейные панели)	6
4.	Объектная смета № 2 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х250 кВА (4 линейные панели)	7
5.	Объектная смета № 3 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х400 кВА (4 линейные панели)	8
6.	Объектная смета № 4 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х630 кВА (4 линейные панели)	9
7.	Объектная смета № 5 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х1000 кВА (4 линейные панели)	10
8.	Объектная смета № 6 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х160 кВА (8 линейных панелей)	11
9.	Объектная смета № 7 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х250 кВА (8 линейных панелей)	12
10.	Объектная смета № 8 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х400 кВА (8 линейных панелей)	13
11.	Объектная смета № 9 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х630 кВА (8 линейных панелей)	14
12.	Объектная смета № 10 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х1000 кВА (8 линейных панелей)	15
13.	Сводка объемов и стоимости работ по трансформаторным подстанциям 2х160, 2х250, 2х400, 2х630, 2х1000 кВА со стенами из панелей (4 линейные панели)	16
14.	Сводка объемов и стоимости работ по трансформаторным подстанциям 2х160, 2х250, 2х400, 2х630, 2х1000 кВА со стенами из панелей (8 линейных панелей)	20

16.	Ведомость затрат труда на строительство трансформаторных подстанций 2х160, 2х250, 2х400, 2х630, 2х1000 кВА со стенами из панелей (4 линейные панели)	24
16.	Ведомость затрат труда на строительство трансформаторных подстанций 2х160, 2х250, 2х400, 2х630, 2х1000 кВА с д. стенами из панелей (8 линейных панелей)	25
17.	Смета АС-С1 на общестроительные работы трансформаторных подстанций на два трансформатора мощностью 160+1000 кВА (4 линейные панели)	26
18.	Смета АС-С2 на общестроительные работы трансформаторных подстанций на два трансформатора мощностью 160+1000 кВА (8 линейных панелей)	39
19.	Смета Э-С1 на электрооборудование для ТП 2х160 кВА с 4 линейными панелями	52
20.	Смета Э-С2 на строительные работы по электрооборудованию для ТП2х160, ТП2х250, ТП2х400, ТП2х630, ТП2х1000 кВА с 4 и 8 линейными панелями.	57
21.	Смета Э-С3 на электроосвещение для ТП2х160, ТП2х250, ТП2х400 с 4 линейными панелями	59
22.	Смета Э-С4 на электрооборудование для ТП2х250 кВА с 4 линейными панелями	62
23.	Смета Э-С5 на электрооборудование для ТП2х400 кВА с 4 линейными панелями	62
24.	Смета Э-С6 на электрооборудование для ТП 2х630 кВА с 4 линейными панелями	72
25.	Смета Э-С7 на электроосвещение для ТП 2х630 (2х1000) кВА с 4 линейными панелями	77
26.	Смета Э-С8 на электрооборудование для ТП2х1000 кВА с 4 линейными панелями	80
27.	Смета Э-С9 на электрооборудование для ТП 2х160 кВА с 8 линейными панелями	85
28.	Смета Э-С10 на электроосвещение для ТП2х160 кВА, ТП2х250, ТП2х400, ТП2х630, ТП2х1000 кВА с 8 линейными панелями	88
29.	Смета Э-С11 на электрооборудование ТП2х250 кВА с 8 линейными панелями	93
30.	Смета Э-С12 на электрооборудование ТП 2х400 кВА с 8 линейными панелями	98
31.	Смета Э-С13 на электрооборудование ТП 2х630 кВА с 8 линейными панелями	103
32.	Смета Э-С14 на электрооборудование ТП 2х1000 кВА с 8 линейными панелями	108
33.	Смета Э-С15 на эксплуатационное оборудование для ТП 2х160, ТП2х250, ТП2х400, ТП2х630, ТП2х1000 кВА с 4 и 8 линейными панелями	113
34.	Смета АС-С3 на вариант уличного освещения с 4 линейными панелями	115

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовой проект трансформаторных подстанций на два трансформатора ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА со стенами из панелей разработан взамен типового проекта 407-3-316, на основании плана типового проектирования на 1987г., утвержденного постановлением Госстроя СССР от 20.II-86 г. (тема Т3.12.1) в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным Госстроем СССР 30.01.87 г.

Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82" в ценах 1984 года для промышленно-гражданского строительства СССР.

Накладные расходы приняты:

- для общестроительных работ 16,5%
- на внутренние санитарно-технические работы 13,3%
- на металлоконструкции 8,6%
- плановые накопления 8%

Транспорт лишнего грунта принят на I км

Сметы на общестроительные работы, выборка затрат труда составлены для основного варианта на 4 линейные панели и варианта на 8 линейных панелей при следующих конструктивных решениях:

- фундаменты - ленточные из сборных железобетонных блоков;
- наружные и внутренние стены - из железобетонных панелей, объемной массой 2400 кг/м³ толщиной 120 мм, из бетона М-150;
- покрытие - панели покрытия плоские железобетонные, объемной массой 2400 кг/м³, толщ. 120 мм
- крыша - с наружным отводом воды, водоизоляционный ковер из 3-х слоев наплавленного рубероида

полы - в прямых и на отм. 0,00 - бетонные

5
ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Наименование показателей	Един. изм.	4 линейные панели				8 линейных панелей					
			ТП 2х160 кВА	ТП 2х250 кВА	ТП 2х400 кВА	ТП 2х630 кВА	ТП 2х1000 кВА	ТП 2х160 кВА	ТП 2х250 кВА	ТП 2х400 кВА	ТП 2х630 кВА	ТП 2х1000 кВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительный объем	м3	170,58	170,58	170,58	170,58	170,58	196,34	196,34	196,34	196,34	196,34
2	Общая площадь	м2	44,99	44,99	44,99	44,99	44,99	50,78	50,78	50,78	50,78	50,78
3	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	11,614	12,163	13,640	15,349	18,163	13,012	13,557	15,037	16,746	19,560
4	Стоимость 1 м3 здания	руб.	68,09	71,30	79,96	89,98	106,48	66,27	69,35	76,59	85,29	99,87
5	Стоимость 1 м2 общей площади	руб.	258,15	270,35	303,18	341,16	403,71	256,24	266,98	296,12	329,73	385,37
6	Стоимость СМР	тыс.руб.	6,004	6,013	6,078	6,142	6,334	6,927	6,932	7,0	7,064	7,258
7	Стоимость оборудования	тыс.руб.	5,61	6,15	7,562	9,207	11,829	6,085	6,625	3,037	9,682	12,317
8	Затраты труда	чел.час	941	943	961	977	1065	1098	1100	1118	1134	1224
9	На 1 м2 общей площади	чел.час	20,92	20,96	21,36	21,72	23,67	21,62	21,66	22,02	22,33	24,10

Главный архитектор проекта
Начальник отдела экономики и смет
Рук. сектора
Составила инженер

А.Г.Сысоев
В.М.Стоппнер
А.Е.Шнапер
И.С.Коваленко

6
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей
мощностью 2х160 кВА

(4 линейные панели)

Сметная стоимость II,614 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I м2 общей
площади 258,15 руб.

I м3 объема здания 68,09 руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Всего	в том числе		НУЧП	Единицы измерения	Кол-во един. измер.	Стоимость единицы измерения
			строи-тельных работ	монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		основная з/плата	эксплуатация машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	AC-CI	Общестроительные работы	5,043	-	-	-	5,043	-	-	-	м3 м2 общей площади	170,58 44,99	29,56 112,09
2	3-CI	Электрооборудование	-	0,756	5,493	-	6,249	-	-	-	"	"	36,63 138,90
3	3-C2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"	"	0,10 0,38
4	3-C3	Электроосвещение	-	0,188	-	-	0,188	-	-	-	"	"	1,10 4,18
5	3-CI5	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"	"	0,69 2,60
		Всего по смете:	5,06	0,944	5,61	-	11,614	-	-	-	"	"	68,09 258,15

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник отдела экономики и смет
рук. сектора
Составила инженер
Проверила рук. сметной группы

А.М.Телев
Г.В.Говоренкова
В.М.Столпнер
А.Ю.Шнапер
И.С.Ковалик
Н.В.Шуба

407-3-476.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью 2х250 кВА
(4 линейные панели)

Сметная стоимость 12,163 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I м2 270,35 руб.

Общей площади

I м3 здания 71,30 руб.

№№ п/п	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, в тыс.руб.					Т Э П					
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания, мебели инвента- ри	Прочих затрат	Всего	в том числе:		НУЧП	Едини- ца из- мерения	Кол-во единицы измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С1	Общестроительные работы	5,043	-	-	-	5,043	-	-	-	м3 м2 общей площади	170,58 44,99	29,56 112,09
2	Э-С4	Электрооборудование	-	0,765	6,033	-	6,798	-	-	-	"	"	39,85 151,1
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"	"	0,10 5,38
4	Э-С3	Электроосвещение	-	0,188	-	-	0,188	-	-	-	"	"	1,10 4,18
5	Э-С15	Эксплуатационное обо- рудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"	"	0,69 2,60
Итого: по смете:			5,06	0,953	6,15	-	12,163	-	-	-	"	"	71,30 270,35

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник отдела экономики и смет
Рук. сектора
Составила инженер
Проверила рук. сметной группы

А.М.Телем
Г.В.Говоренкова
В.М.Столпнер
А.Д.Шнапер
И.С.Ковалки
Н.В.Шуба

407-3-476.13.87

8
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью
2х400 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость 13,640 тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость I м2 общей
площади 303,18 руб.

I м3 здания 79,96 руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, в тыс.руб.					Всего	в том числе		НУЧП	Един. измер.	Т.Э.П.	
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания, мебели и инвент.	прочих затрат	основ- ная з/плата		эксплу- атацион- ные ма- шины	Кол-во единиц измерения			Стоимость единицы измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	АС-С1	Общестроительные ра- боты	5,043	-	-	-	5,043	-	-	-	м3 м2 общей площади	170,58 44,99	29,56 112,09	
2	Э -С5	Электрооборудование	-	0,830	7,445	-	8,275	-	-	-	"	"	48,51 183,93	
3	Э-С2	Строительные работы) по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"	"	0,10 0,38	
4	Э-С3	Электроосвещение	-	0,188	-	-	0,188	-	-	-	"	"	1,10 4,18	
5	Э-С15	Эксплуатационное обору- дование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"	"	0,69 2,60	
Итого по смете:			5,06	1,018	7,562	-	13,64	-	-	-	"	"	79,96 303,18	

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Нач.отдела экономики и смет
Рук.сектора
Составила: инженер
Проверила: рук. группы

А.М.Телеш
Г.В.Говоренкова
В.М.Столпнер
А.Е.Шнапер
И.С.Ковалек
Н.В.Шуба

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью
2х630 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость 15,349 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I м2 общей
площади 341,16 руб.

I м3 объема
здания 89,98 руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Т Э П					
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания, ме- бели и ин- вентаря	прочих затрат	Всего	в том числе:		НУЧП	Един. изм.	Кол-во единиц измерен.	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С1	Общестроительные ра- боты	5,043	-	-	-	5,043	-	-	-	м3 м2 общей площади	170,58 44,99	29,56 112,09
2	Э-С6	Электрооборудование	-	0,893	9,090	-	9,983	-	-	-	"	"	58,52 221,89
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"	"	0,10 0,38
4	Э-С7	Электроосвещение	-	0,189	-	-	0,189	-	-	-	"	"	1,11 4,20
5	Э-С15	Эксплуатационное обору- дование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"	"	0,69 2,60
Итого по смете:			5,06	1,082	9,207	-	15,349	-	-	-	"	"	89,98 341,16

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Нач.отдела экономики и смет
Рук.сектора
Составила : инженер
Проверила: рук.сметной группы

А.М.Телеп
Г.В.Говоренкова
В.М.Столинер
А.Д.Шнапер
И.С.Ковалюк
Н.В.Шуба

407-3-476.13.87

10
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью
2х1000 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость 18,163 т.р.

Показатели по смете:

Стоимость I м2 общей
площади

403,71 руб.

I м3 объема здания

106,48 руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, в тыс.руб.					Т Э П					
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудов- ания, ме бели и инвента ря	прочих затрат	Всего	в том числе		НУЧП	Един. изм.	Кол-во единиц измерен.	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	АС-С1	Общестроительные ра- боты	5,043	-	-	-	5,043	-	-	-	м3 м2 общей площади	170,58 44,99	29,56 112,09
2	Э-С8	Электрооборудование	-	1,085	11,712	-	12,797	-	-	-	"	"	75,02 284,44
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"	"	0,10 0,38
4	Э-С7	Электроосвещение	-	0,189	-	-	0,189	-	-	-	"	"	1,11 4,20
5	Э-С15	Эксплуатационное обо- рудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"	"	0,69 2,60
Итого по смете:			5,06	1,274	11,829	-	18,163	-	-	-	"	"	106,48 403,71

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Нач. отдела экономики и смет
Рук. сектора
Составила: инженер
Проверила: рук. сметной группы

А.М.Телеп
Г.В.Говоренкова
В.М.Столпнер
А.Ю.Шнапер
И.С.Ковалюк
Н. В.Шуба

407-3-476.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью 2х160 кВА
(8 линейных панелей)

Сметная стоимость 13,012 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость 1 м2 общей
площади 256,24 руб.

1 м3 объема здания 66,27 руб.

№ п/п	№ сметы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, в тыс.руб.					Т Э П					
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудова- ния, ме- бели, ин- вентаря	прочих затрат	Всего	в том числе:		НУЦП	Един. изм.	Количество единиц измерения	Стоимость единиц измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С1	Общестроительные ра- боты	5,822	-	-	-	5,822	-	-	-	м3 м2 общей площади	196,34 50,76	29,65 114,66
2	Э-С9	Электрооборудование	-	0,868	5,968	-	6,836	-	-	-	"	"	34,82 134,62
3	Э-С2	Строительные работы по электро- оборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"	"	0,09 0,33
4	Э-С10	Электроосвещение	-	0,220	-	-	0,220	-	-	-	"	"	1,12 4,33
5	Э-С15	Эксплуатационное обо- рудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"	"	0,60 2,30
Итого по смете:			5,839	1,088	6,085	-	13,012	-	-	-	"	"	66,27 256,24

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Нач.отдела экономики и смет
Рук.сектора
Составила: инженер
Проверила: рук.сметной группы

А.М.Телев
Г.В.Говоренкова
В.М.Столяпер
А.Д.Шнапер
И.С.Ковалюк
Н.В.Шуба

12
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 7

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощно стью 2х250 кВА
(8 линейных панелей)

Сметная стоимость - 13,557 тыс.руб.
Показатели по смете: - 266,98 руб.
Стоимость 1 м² общей площади
1 м³ здания - 69,05 руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Всего	в том числе:		НУЧП	Един. измер.	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
			строи-тельных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат		основная з/плата	эксплуатация машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С1	Общестроительные работы	5,822	-	-	-	5,822	-	-	-	м ³ м ² общей площади	196,34 50,78	29,65 114,65
2	Э-С11	Электрооборудование	-	0,873	6,508	-	7,381	-	-	-	-	-	37,59 145,35
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	-	-	0,09 0,33
4	Э-С10	Электроосвещение	-	0,220	-	-	0,220	-	-	-	-	-	1,12 4,33
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	-	-	0,60 2,30
Итого по смете:			5,839	1,093	6,625	-	13,557	-	-	-	-	-	69,05 266,98

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Нач.отдела экономики и смет
Рук.сектора
Составила: инженер
Проверила: рук.сметной группы

А.М.Телем
Г.В.Говоренкова
В.М.Стоппер
А.Д.Шнапер
И.С.Ковалек
Н.В.Шуба

407-3-476. 13.87

13
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 8

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью 2х400 кВА
(8 линейных панелей)

Сметная стоимость - 15,037 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I м2 общей площади 296,12 руб.

I м3 здания 76,59 руб.

ЛР № п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, в тыс.руб.					Т Э П					
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания, ме- бели, ин- вентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе		НУЧП	Един. изм.	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С1	Обедротроительные ра- боты	5,822	-	-	-	5,822	-	-	-	м3 м2 общей площади	196,34 50,78	29,65 114,65
2	Э-С12	Электрооборудование	-	0,941	7,920	-	8,861	-	-	-	"	"	45,13 174,50
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"	"	0,09 0,33
4	Э-С10	Электроосвещение	-	0,220	-	-	0,220	-	-	-	"	"	1,12 4,33
5	Э-С15	Эксплуатационное обору- дование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"	"	0,60 2,30
Итого по смете:			5,839	1,161	8,037	-	15,037	-	-	-	"	"	76,59 296,12

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Нач.отдела экономики и смет
Рук.сектора
Составила: инженер
Проверила: рук.сметной группы

А.М.Телеш
Г.В.Говоренкова
В.М.Столпнер
А.Д.Шнапер
И.С.Ковалюк
Н.В.Шуба

407-3-476.13.87

14
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 9

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью 2х630 кВА
(8 линейных панелей)

Сметная стоимость - 16,746 тыс.руб.

Показатели по смете :

Стоимость I м2 общей площади 329,78 руб.

I м3 объема здания 85,29 руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, в тыс.руб.					ТЭП					
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания, ме- бели, ин- вентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе основ- ная з/плата	эксплу- тация машин	НУЧП	Единица измере- ния	Количество единиц измерения	Сметная единицы измер.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	АС-С1	Общестроительные ра- боты	5,822	-	-	-	5,822	-	-	-	м3 м2 общей площади	196,34 50,78	29,65 114,65
2	Э-С13	Электрооборудование	-	1,005	9,565	-	10,570	-	-	-	"	"	53,84 208,15
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"	"	0,09 0,33
4	Э-С10	Электроосвещение	-	0,220	-	-	0,220	-	-	-	"	"	1,12 4,33
5	Э-С15	Эксплуатационное обо- рудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"	"	0,60 2,30
Итого по смете:			5,839	1,225	9,682	-	16,746	-	-	-	"	"	85,29 329,78

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Нач.отдела экономики и смет
Рук.сектора
Составила: инженер
Проверила: рук.сметной группы

А.М.Телев
Г.В.Говоренкова
В.М.Столпнер
А.Ю.Шнапер
И.С.Ковалик
Н.В.Шуба

407-3-476.13.87

15
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 10

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью 2х1000 кВА
(8 линейных панелей)

Сметная стоимость - 19,569 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I м2 общей площади - 385,37 руб.

I м3 объема здания - 99,67 руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Т Э П					
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания, ме- бели и ин- вентаря	прочих затра	Всего	в том числе:		НУЧП	Единица измер.	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С1	Общестроительные ра- боты	5,822	-	-	-	5,822	-	-	-	м3 м2 общей площади	196,34 50,78	29,65 114,65
2	Э-С14	Электрооборудование	-	1,199	12,194	-	13,393	-	-	-	"	"	68,21 263,75
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	"	"	0,09 0,33
4	Э-С10	Электроосвещение	-	0,220	-	-	0,220	-	-	-	"	"	1,12 4,33
5	Э-С15	Эксплуатационное обору- дование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	"	"	0,60 2,30
Всего по смете:			5,839	1,419	12,311	-	19,569	-	-	-	"	"	99,67 385,37

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Нач.отдела экономики и смет
Рук.сектора
Составила: инженер
Проверила: рук.сметной группы

А.М.Телеш

Г.В.Говоренкова

В.М.Стоппнер

А.Ю.Шнапер

И.С.Ковалки

Н.В.Шуба

407-3-476.13.87

16
С В О Д К А

объемов и стоимости работ к ТП-2х160, 2х250, 2х400, 2х630, 2х1000 кВА
стены из панелей (4 линейные панели)

Наименование конструктивных элементов и видам работ по разделам сметы	Един. изм.	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						..				Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете, единицы измерения, руб.
			прямых затрат	накладных расходов		плановых накоплений, % стоимости по гр 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе		в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр.10 II	Всего по данным гр. 10,11,12,13	
				%	сумма			основной заработной платы	эксплуатация машин в т.ч. заработной платы				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Общестроительные работы													
I Земляные работы			58	16,5	7	5	70						
2 Фундаменты			999	"	167	92	1258						
3 Стены			1095	"	182	101	1378						
4 Покрытие			395	"	64	37	496						
5 Кровля			210	"	36	19	265						
6 Проемы металлоконструкции			123	"	20	12	155						
			171	8,6	15	15	201						
7 Полы			530	16,5	86	50	666						
8 Внутренняя отделка			28	"	5	3	36						
9 Наружная отделка			64	"	10	6	80						
10 Разные работы			350	"	57	31	438						
Всего по разделу I:			40 23		649	371	5043						

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТП-2х160 кВА													
I Общестроительные работы				4023	16,5 8,6	649	371	5043					
2 Электрооборудование													
а) монтажные				527		177	52	756					
б) оборудование								(5493)					
3 Строительные работы по электрооборудованию				14		2	I	17					
4 Электроосвещение				158		19	II	188					
5 Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование								(117)					
Итого по ТП-2х160 мм оборудование				4722		847	435	6004					
								(5610)					
ТП-2х250 кВА													
I Общестроительные работы				4023	16,5 8,6	649	371	5043					
2 Электрооборудование													
а) монтажные				535		175	52	765					
б) оборудование								(6033)					
3 Строительные работы по электрооборудованию				14		2	I	17					
4 Электроосвещение				158		19	II	188					
5 Эксплуатационное) оборудование													
а) оборудование								(117)					
Итого по ТП-2х250 кВА оборудование				4730		848	435	6013					
								(6150)					

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТП-2х400 кВА														
1	Общестроительные работы			4023	16,5 8,6	649	371	5043						
2	Электрооборудование													
	а) монтажные			585		188	57	830						
	б) оборудование							(7445)						
3	Строительные работы по электрооборудованию			14		2	I	I7						
4	Электроосвещение			158		19	II	188						
5	Эксплуатационное оборудование													
	а) оборудование							(II7)						
	Итого по ТП-2х400 кВА			4780		858	440	6078						
	оборудование							(7562)						
ТП-2х630 кВА														
1	Общестроительные работы			4023	16,5 8,6	649	371	5043						
2	Электрооборудование			635		197	61	893						
	а) монтажные													
	б) оборудование							(9090)						
3	Строительные работы по электрооборудованию			14		2	I	I7						
4	Электроосвещение			159		19	II	189						
5	Эксплуатационное оборудование													
	а) оборудование							(II7)						
	Итого по ТП-2х630 кВА			4831		867	444	6142						
	оборудование							(9237)						

407-3-476.13.87

19

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТП-2х1000 кВА														
I Общестроительные работы				4023	16,5 8,6	649	371	5043						
2 Электрооборудование														
а) монтажные				767		242	76	1085						
б) оборудование								(11712)						
3 Строительные работы по электрооборудованию				14		2	1	17						
4 Электроосвещение				159		19	11	189						
5 Эксплуатационное оборудование														
а) оборудование								(117)						
Итого по ТП-2х1000 кВА оборудование				4963		912	459	6334						
								(11829)						

Главный инженер проекта
 Нач.отдела экономики и смет
 Рук.сектора
 Составила инженер
 Рук.сметной группы

Г.В.Говоренкова
 Г.В.Говоренкова
В.М.Стоппер
 В.М.Стоппер
В.М.Шнапер
 В.М.Шнапер
И.С.Коваленко
 И.С.Коваленко
Н.В.Шуба
 Н.В.Шуба

407-3-476 13.87

20
С В О Д К А

объемов и стоимости работ к ТП-2х160, 2х250, 2х400, 2х630, 2х1000 кВА стены
из панелей (8 линейных панелей)

Наименование кон- структивных элементов и видам работ по разделам сметы	Един. изм.	Количе- ство единиц измере- ния	Сметная стоимость, руб.						Н У Ч П				Удельный вес стоимос- ти конструк- тивного эле- мента или вида работ % к общей стоимости работ по смете стоимость единицы измерения, руб.
			прямых затрат	Накладных расхо- дов		плано- вых на- копле- ний, % стоимос- ти по гр.5,7	Всего по гр.5,7, 8	в том числе		в наклад- ных рас- ходах, % суммы по гр.7	в план. накопле- нии, % стоим. по гр. 10,11	всего по дан- ным гр. 10,11, 12,13	
				%	сумма			основ- ной зар- платы	эксплуа- тация машин в т.ч. зарпла- ты				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Общестроительные работы													
I Земляные работы			63	16,5	9	5	77						
2 Фундаменты			1201	"	198	111	1510						
3 Стены			1236	"	204	116	1555						
4 Покрытие			438	"	72	41	551						
5 Кровля			232	"	39	21	292						
6 Проемы			153	"	26	14	193						
Металлоконструкции.			199	8,6	17	17	233						
7 Полы			565	16,5	93	53	711						
8 Внутренняя отделка			32	"	5	3	40						
9 Наружная отделка			80	"	12	7	99						
10 Разные работы			447	"	73	41	561						
Всего по I разделу			4646	-	748	423	5822						

407-3-476.13.87

21

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТП-2х160 кВА														
I Общестроительные работы				4646	16,5 8,6	748	428	5822						
2 Электрооборудование														
а) монтажные				600		207	6I	868						
б) оборудование								(5968)						
3 Строительные работы по электрооборудованию				I4		2	I	I7						
4 Электроосвещение				I85		22	I3	220						
5 Эксплуатационное оборудование														
а) оборудование								(II7)						
Итого по ТП-2х160 кВА оборудование				5445		979	503	6927						
								(6085)						
ТП-2х250 кВА														
I Общестроительные работы				4646	16,5 8,6	748	428	5822						
2 Электрооборудование														
а) монтажные				604		208	6I	873						
б) оборудование								(6508)						
3 Строительные работы по электрооборудованию				I4		2	I	I7						
4 Электроосвещение				I85		22	I3	220						
5 Эксплуатационное оборудование														
а) оборудование								(II7)						
Итого по ТП-2х250 кВА оборудование				5449		980	503	6932						
								(6625)						

[illegible]

	I	3	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14
а) оборудование											(II7)			
Итого по ТП-2х630				5553		999	512	7064						
оборудование								(9682)						
ТП-2х1000 кВА														
I Общестроительные работы				4646	16,5 8,6	748	428	5822						
2 Электрооборудование														
а) монтажные								(I2I94)						
3 Строительные работы по электрооборудованию				14		2	1	17						
4 Электроосвещение				185		22	13	220						
5 Эксплуатационное оборудование														
а) оборудование								(II7)						
Итого по ТП-2х1000				5686		1045	527	7258						
оборудование								(I23II)						

Главный инженер проекта

Нач.отдела экономики и смет

Рук.сектора

Рук.сметной группы

Составила инженер

Г.В.Говоренкова

В.М.Стопнер

А.Ю.Шнапер

Н.В.Шуба

И.С.Ковалюк

ВЕДОМОСТЬ


затрат труда на строительство трансформаторных подстанций ТП-2х160, ТП-2х250,
ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 ква со стенами из панелей (4 линейные панели)

№ п/п	Наименование	Количество чел.-час				
		ТП-2х160	ТП-2х250	ТП-2х400	ТП-2х630	ТП-2х1000
1	2	3	4	5	6	7
1	Общестроительные работы	527	527	527	527	527
2	Электрооборудование	366	368	386	402	490
3	Электроосвещение	39	39	39	39	39
4	Строительные работы по электрооборудованию	9	9	9	9	9
Итого:		941	943	961	977	1065
на 1 м2 общей площади		20,92	20,96	21,36	21,72	23,67

Рук. сектора

Составила инженер

Проверила рук. сметной группы



А.Ю.Шнапер

И.С.Ковалюк

Н.В.Шуба

25
ВЕДОМОСТЬ

затрат труда на строительство трансформаторных подстанций ТП-2х160, ТП-2х250,
ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА со стенами из панелей (8 линейных панелей)

№ п/п	Наименование	Количество чел.- час				
		ТП-2х160	ТП-2х250	ТП-2х400	ТП-2х630	ТП-2х1000
1	2	3	4	5	6	7
1	Общестроительные работы	624	624	624	624	624
2	Электрооборудование	421	423	441	457	547
3	Строительные работы по электро- оборудованию	9	9	9	9	9
4	Электроосвещение	44	44	44	44	44
Итого:		1098	1100	1118	1134	1224
I на м2 общей площади		21,62	21,66	22,02	22,33	24,10

Рук. сектора

Составила инженер

Проверила рук. сметной группы

А.Д. Шнапер

И.С. Коваленко

Н.В. Шуба

ОБЪЕКТ НОМЕР АС-С9

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4 КВ НА ОДИН И
ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000 КВА
ТП2Х160КВА ТП2Х250КВА ТП2Х400КВА ТП2Х630КВА
ТП2Х100КВА (4 ЛИНЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ)

ОСНОВАНИЕ:

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,043 ТЫС. РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ	
ПРОДУКЦИЯ	0,921 ТЫС. РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	654 ЧЕЛ. Ч
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,470 ТЫС. РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-231 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.З П.5 K=1.1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000МЗ	0,02	44,88	44,88	1	=				
				----- -	----- 15,73					22,65	-
2	E1-183 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.З П.4 K=1.2	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000МЗ	0,02	161,28	151,67	3	=	2	19,50	-	-
				----- 9,61	----- 59,76			1	86,05	-	1
3	C310-1 T	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	27,65	0,24	"	7	1	"	0,07	-	2
				----- -----	----- -----						
4	E1-194 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.З П.5 K=1.1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АУТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ I ГРУППЫ 1000МЗ	0,02	0,05 11,63	" 10,19	1	=	"	2,63	-	-
				----- 1,30	----- 3,27			"	4,71	-	-
5	E1-184 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.З П.4 K=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОвшОМ ЕМЕСТИМОСТЬЮ 0,25мЗ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗОК НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ.	0,02	200,42	188,52	3	=	3	24,20	-	1
				----- 11,90	----- 73,92			1	106,44	-	2
6	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	29,96	0,24	"	7	1	"	0,07	-	2

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000МЗ	0,02	0,05 16,33	12,67	1			3,23	
	Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1			1,59	3,99				5,75	
8	E1-05	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000МЗ	0,06	170,52	165,10	10		10	11,00	1
	Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2			5,42	65,60			6	96,18	6
9	E1-960	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОМ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 100МЗ	0,02	89,60		2	2		186,80	6
	Т.Ч. П.3.67 К=1,2			89,60						
10	E1-231	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА ОТ КОТЛОВАНА 1000МЗ	0,06	38,15	38,15	2		2		
	Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1 Т.Ч.П.3.68				13,37			1	19,25	1
11	E1-231	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА К КОТЛОВАНУ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДАСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000МЗ	0,06	44,88	44,88	3		3		
	Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1				15,73			1	22,05	1
12	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ	0,02	46,00		1	1		90,10	2
	Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1			46,00						
13	E1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЗА НАРУЖНЫЕ ПАЗУХИ ФУНДАМЕНТОВ 1000МЗ	0,03	20,79	20,79	1				
	Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1				7,25				10,44	
14	E1-05	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОДАСЫПКА ПОД ПОЛЫ 1000МЗ	0,03	238,72	231,13	7		7	15,40	
	Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т.Ч. П.3.2 К=1,4			7,59	91,56			3	131,85	6
15	E1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1.2 ГРУПП 100МЗ	0,57	9,69	3,49	6	4	2	11,20	6
				6,20	2,29			1	3,30	2
16	E1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ	0,41	7,15		3	3		12,90	5

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ручным способом грунт 2			7,15							
группы										
100м2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	58	12	29	22		
				РУБ.			12	16		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	58						
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.	7						
НАКЛАДНЫЕ МУЧП			РУБ.		23					
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	5						
ПЛАНОВЫЕ МУЧП			РУБ.		22					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	70						
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.		103					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч					38		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.		24					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	70					
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.		103					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч					38		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.		24					
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
17	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	68,00	1,38	0,79	96	15	54	0,39	27
		ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,22	0,29			20	0,37	25
18	Е7-401	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	15,00	1,82	1,09	27	5	16	0,53	8
		ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			6	0,52	8
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЯ								
		ШТ								
19	583521-0405-БЛОКИ СТЕН		35,00	4,11	-	144	-	-	-	-
	ПР-Т	ПОДВАЛАФБС12.4.3-Т,ГОСТ								
	06-14-03	13579-78								
	П.3-003									
20	583521-0398-БЛОКИ СТЕН		15,00	13,20	-	198	-	-	-	-
	ПР-Т	ПОДВАЛАФБС24.3.6-Т,ГОСТ								
	06-14-03	13579-78								
	П.3-003									
21	583521-0408-БЛОКИ СТЕН		33,00	4,73	-	156	-	-	-	-
	ПР-Т	ПОДВАЛАФБС9.3.6-Т,ГОСТ								
	06-14-03	13579-78								
	П.3-003									
22	Е6-90	- МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ И	4,64	25,64	0,33	119	7	1	2,81	13
		УЧАСТКИ СТЕН ИЗ БЕТОНА МАРКИ								
		В7.5		1,55	0,10				0,13	1
		МЗ								
23	Е6-83	- УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	-	445,00	1,40	-	-	-	210,00	-
		ВЕСОМ ДО 4КГ МН4								
		Т		124,00	0,42				0,54	-
24	Е8-13	- ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,05	70,98	1,50	3	1	-	38,10	2

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ; ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ В МЕСТАХ ОЛИРАНИЯ ПАНЕЛЕЙ	100M2	19,60	0,45					0,58	
25	Е8-27	- БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,40	90,00	1,30	36	8		33,60	13
		100M2	19,50	0,45					0,58	
26	Е8-13	- ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ; ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,12	70,98	1,30	8	2		38,10	4
		100M2	19,60	0,45					0,58	
27	Е7-445	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,37 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	0,28	0,15	1			0,13	1
		ШТ	0,08	0,06					0,08	
28	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	1,54	1,04	3	1	2	0,81	2
		ШТ	0,46	0,38				1	0,49	1
29	582821-0632-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 5ПБ34-20, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1В.1	ШТ	2,00	19,50		39				
30	582821-0578-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ16-37, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	ШТ	2,00	3,77		8				
31	582821-0560-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 2ПБ16-2, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1В.1	ШТ	2,00	2,11		4				
32	Е20-696	- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКИ ОБРАМЛЕНИЯ СТЕН И СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ	1,33	35,90	0,46	48	8		9,83	13
		100 КР	6,10	0,14					0,18	
33	Е15-616	- МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА УГОЛКОВ ОБРАМЛЕНИЯ	0,04	60,50	0,03	2	1		68,00	3
		100M2	38,40							
34	Е6-84	- УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КР, ДО 20 МН16	0,03	359,00	1,30	11	1		66,00	2
		Т	38,00	0,39					0,50	
35	Е22-1	- УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	58,40	1,67	0,01	98	11	1	0,32	19
		М	0,19							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		999	50	74		107

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					27		33	
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			999				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			167				
		НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.				63			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92				
		ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.				60			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1258				
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				262			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1258				
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				262			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				116			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
36	Е7-548	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	2,00	5,42	1,26	11	3	3	2,18	4
								1	0,59	1
37	Е7-551	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	11,00	6,61	1,70	73	18	19	2,69	30
								7	0,77	8
38	60809-92376	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ Ж/Б 2400КГ/М3 ИЗ БЕТОНА М150 ТОЛЩ 120ММ	11,93	52,10		622				
39	СССЦ Т.Ч.П2.117	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200-150	11,93	0,82		10				
40	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	3,84	31,60		26				
41	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,43	22,40		10				
42	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,06	22,40		1				
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,07	24,50		2				

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,94	40,80		38				
45	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,94	17,30		16				
46	E7-548	-МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПАРАПЕТА ШТ 100КГ	87,00	3,42	1,26	43	11	10	2,48	17
47	60809-92378	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПАРАПЕТА М3	1,10	71,10	0,46	78		4	0,59	3
48	СССЦ.Ч.П2.	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200-150 М3	1,10	0,82		1				
49	C147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,10	31,60		3				
50	C147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,08	22,40		2				
51	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,56	40,80		23				
52	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,56	17,30		10				
53	E11-55	-ПОКРЫТИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ 30ММ 100М2		60,65	0,95	1			18,80	
54	E11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ 100М2	0,01	11,25	0,23	1			0,34	
55	СПР-НТО5-18	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОЗАЩИТНОЙ ЛЕНТЫ М2	17,27	0,16	0,07	142			0,09	
56	E7-714	-РАСШИВКА ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 100М	0,43	8,67	0,31	4	2		7,35	3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			1095	34	32		54
			РУБ.					12		14
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1095				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			182				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.				30			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				30			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			101				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.				28			

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					1378				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						123			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									83
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						76			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.					1378				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						123			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									83
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						76			

РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ

57 Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	6,00	4,38	1,06	26	8	6	2,29	16
	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,39	0,36			2	0,49	3
	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
	ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
	ЗДАНИЯ ДО 30М								
58 60809-91058	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПП1-2	18,00	7,85	-	146				
	ПРОЛЕТОМ 2,8М НАГРУЗКОЙ								
	600КГ/М2								
59 60809-91058	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТ 2,68М ПП2-2	17,76	7,24	-	129				
	М2								
60 60809-91058	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТ 1,98М ПП4 ПП4-2	13,06	7,18	-	94				
	М2								
61 Е46-22	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ В ПЛИТАХ	-	57,15	0,99	-			22,90	
	ПП1 ПП1-2 ИЗ БЕТОНА М200								
	М3		12,40	0,30				0,39	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				395	8	6		16
	РУБ.						2		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	395	"	"	"	"	"	"	"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	64	"	"	"	"	"	"	"
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.	"	7	"	"	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	"	"	"	"	"	"	"	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	"	12	"	"	"	"	"	"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	37	"	"	"	"	"	"	"
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.	"	6	"	"	"	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	496	"	"	"	"	"	"	"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	"	28	"	"	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	"	"	"	"	"	"	"	22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	"	22	"	"	"	"	"	"

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	496	"	"	"	"	"	"	"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	"	28	"	"	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	"	"	"	"	"	"	"	22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	"	22	"	"	"	"	"	"

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ

НОЗ-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	E12-297	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА БИТУМНОГО ГРУНТОВКОЙ	0,49	7,71	0,19	4	1	•	4,72	2
		100M2		2,34	0,06				0,08	
63	E12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3 СЛОЕВ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА	0,49	341,40	13,60	179	27	7	98,20	67
		100M2		36,90	4,69			2	4,03	3
64	E12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,11	192,00	0,61	22	5	•	83,00	9
		100M2		43,80	0,12				0,15	
65	E12-289	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА ДЕТ21	0,10	49,90	1,30	5	1	•	18,90	2
		100M2		10,70	0,39				0,50	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		210	34	7		60
				РУБ.				2		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		210	•	•		•
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		36	•	•		•
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -				РУБ.		•	20	•		•
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		•	•	•		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		•	6	•		•
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		19	•	•		•
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -				РУБ.		•	19	•		•
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		265	•	•		•
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		•	80	•		•
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		•	•	•		66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		•	42	•		•
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		265	•	•		•
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		•	80	•		•
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		•	•	•		66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		•	42	•		•
РАЗДЕЛ 6: ПРОЕМЫ										
66	E9-118	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И Т.Ч. ВОРОТ	0,49	61,79	0,20	30	10	•	69,74	34
	ТАБЛ2	Т		39,49	0,05				0,06	
67	C121-1969	СТОИМОСТЬ ВОРОТ А1 ДВЕРЕЙ А2	0,49	287,00	•	141	•	•	•	•
		Т		•	•			•	•	•
68	E15-614	МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА И/КОНСТРУКЦИЯ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ	0,14	60,50	0,03	9	5	•	68,00	10
		100M2		38,40	•			•	•	•
69	СКАЛЬКГИПРО-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ЗАКРЫВАНИЯ МЕЗА	ШТ	4,00	28,50	•	114	•	•	•	•
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			6	РУБ.		294	24	•		44
				РУБ.				•		•

407-3-475.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					123				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					20				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.						2			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.ОЧ									2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.						3			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					12				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.						2			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					153				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						10			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.ОЧ									12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						6			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					174				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					15				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.						8			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.ОЧ									1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.						2			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					15				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.						9			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					201				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						36			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.ОЧ									33
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						21			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.					356				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						46			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.ОЧ									47
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						29			

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

ДЕТАЛЬ 254 СЕР. 2.244-1 86

70 E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ ПОД ПРИЯМКОВ	0,15	38,12	0,99	6	1		7,19	1
	100М2		3,57	0,30				0,39	
71 E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,23	22,59		28	2		2,90	6
	М3		1,62						
72 E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	60,65	0,95	8	1		18,80	2
	100М2		9,88	0,28				0,36	
73 E13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	12,94	1,83	0,21	24	11	3	1,60	18
	М2		0,84	0,06			1	0,08	1
74 E13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	12,94	0,69	0,01	9	4		0,50	6
	М2		0,30						
75 E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	60,65	0,95	8	1		18,80	2
	100М2		9,88	0,28				0,36	
76 E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ	0,13	104,51	1,74	14	3		40,20	5

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ 20ММ										
77	E11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,26	20,50 12,86	0,52 0,28	3			0,67 1,06	
78	E11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,13	0,59 91,10	0,08 1,30	12	6		0,10 81,10	10
79	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,27	47,70	0,39				0,50	
80	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,15	3,57 22,59	0,30	49	3		0,39 2,90	6
81	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ 20ММ	0,27	1,62 104,51	1,74	28	6		40,20	11
82	E11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,54	20,50 12,86	0,52 0,28	7			0,67 1,06	1
83	E11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,27	0,59 91,10	0,08 1,30	25	13		0,10 81,10	22
84	E6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН12,13 Т	0,88	47,70 333,00	0,39 1,30	293	11	1	0,50 21,10	19
85	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,14	12,40 22,59	0,39	26	2		0,50 2,90	3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.										
НАКЛАДНЫЕ НУП - РУБ.										
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч										
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.										
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.										
ПЛАНОВЫЕ НУП - РУБ.										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.										
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.										
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч										
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.										
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.										
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч										
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.										

РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

407-3-446-13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86 E15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	0,64	3,13	0,05	1	1			6,00	2
	100M2		2,40	0,02					0,03	
87 E15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	0,64	20,53	0,15	9	8			20,00	13
	100M2		18,50	0,04					0,05	
88 E15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН	2,12	3,13	0,05	7	5			6,60	10
	100M2		2,40	0,02					0,03	
89 E15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	1,63	7,91	0,18	11	8			9,70	16
	100M2		5,30	0,05					0,06	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ										
	В	РУБ.				28	22			30
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					28				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					5				
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.						10			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					3				
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.						9			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					36				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						43			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.Ч									39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						22			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	В	РУБ.				36				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						43			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.Ч									39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						22			
РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
90 E15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗАДАЧА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАС ВОРСМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН СТЕН ЦОКОЛЯ	0,06	103,73	0,80	6	3			76,00	5
	100M2		46,40	0,03					3,20	
91 E15-543	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	0,06	33,20	0,75	2				11,70	1
	100M2		6,55	0,23					0,30	
92 СССР10А	-ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ	68,54	0,80		55					
93 E15-543	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ИЛИ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ У ОСН А	0,02	33,20	0,75	1				11,70	
	М2		6,55	0,23					0,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100M2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		9	РУБ.		64	3	-			6
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		64	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		10	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -			РУБ.		-	2	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	2	-			-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		6	-	-			-
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -			РУБ.		-	1	-			-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		80	-	-			-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.		-	7	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	5	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		9	РУБ.		80	-	-			-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.		-	7	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	5	-			-
РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ										
94	E34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ МП1 МПЗ	0,98	221,00	7,34	216	32	7	56,70	55
		МП7 8,10								
		10M2		33,10	2,20			2	2,84	3
95	E6-90	-УЗЕЛ ВВОДА КАБЕЛЯ	0,09	25,64	0,33	2	-	-	2,81	-
		МЗ								
		1,55		0,10					0,13	-
96	E6-90	-УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ БЕТОНА	0,01	25,64	0,33	1	-	-	2,81	-
		М100								
		МЗ		1,55	0,10				0,13	-
97	E22-2	-УКЛАДКА А/ЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ	5,40	2,77	0,01	15	1	-	0,37	2
		М								
		0,22		-					-	-
ОТМОСТКА										
98	E27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД	0,32	204,30	7,40	66	5	3	25,60	8
		ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ								
		ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		14,00	1,90			1	2,45	1
99	E27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ	0,97	14,47	-	14	-	-	0,57	1
		ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		0,30	-				-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 150ММ								
100	E27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК	0,32	112,10	-	36	3	-	14,40	5
		И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		8,23	-				-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
100M2										

407-3-476.13.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10										
	РУБ.					350	49	10		79
	РУБ.							3		6
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					350				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.					57				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч						23			5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.						9			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					39				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.						22			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					438				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						96			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									80
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						53			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10										
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						96			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									80
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						53			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ										
	РУБ.					4023	303	162		527
	РУБ.							59		76
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					3852				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.					634				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч						214			50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.						106			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					356				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.						202			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					4842				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						885			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									619
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						649			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					171				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.					15				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч						8			1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.						2			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					15				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.						9			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					201				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						36			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									35
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						21			
ИТОГО ПО СМЕТЕ										
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					5043				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч						921			654
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						470			

СОСТАВИЛ

КОВАЛЮК

ПРОВЕРИЛ

ШУБА

407-3-476.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР АС-С2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АС-С2

НА ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4кВ НА ОДН И
 АВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000кВА
 ТП2Х160кВА ТП2Х250кВА ТП2Х400кВА ТП2Х630кВА
 ТП2Х100кВА (4 ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,822 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
 ПРОДУКЦИЯ 1,071 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 769 ЧЕЛ.Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,553 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-231	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	0,02	44,88	44,88	1	1	-	-	-
	Т.Ч.	ГРУНТА								
	П.1.11	1000МЗ						22,65		
	ТАБ.3 П.5									
	К=1.1									
2	E1-183	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,02	161,28	161,67	3	3	19,50		
	Т.Ч.	НА АВТОСАМОСВАЛЫ								
	П.1.11	1000МЗ		9,61	39,76		1	88,05		2
	ТАБ.3 П.4									
	К=1.2									
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	31,15	0,24	-	7	2	0,07		2
	Т.Ч.									
	П.1.11			0,05	-					
	ТАБ.3 П.5			11,63	10,19			2,63		
	К=1.1			1,30	3,27			4,71		
4	E1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,02	200,42	188,52	4	4	24,20		1
	Т.Ч.	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		11,90	73,92		2	106,44		2
	ТАБ.3 П.4									
	К=1.2									
5	E1-184	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,02							
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ НА								
	ТАБ.3 П.4	ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ								
	К=1.2	НА АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ								
		2 ГРУППЫ								
		1000МЗ								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	38,01	0,24	-	9	2	0,07		3

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E1-195 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000МЗ	0,02	0,05 14,33 1,59	0 12,47 3,99	1	-	-	3,23 5,75	-
8	E1-65 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000МЗ	0,06	170,52 5,42	165,10 65,60	11	-	10 6	11,00 94,18	1 6
9	E1-960 Т.Ч. П.3.67 К=1,2	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДОМ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 100МЗ	0,02	89,40 89,40	- 0	2	2	-	184,80	4
10	E1-231 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1 Т.Ч.П.3.48 К=0,85	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА ОТ КОТЛОВАНА 1000МЗ	0,06	38,15 13,37	38,15	2	-	3 1	- 19,25	- 1
11	E1-231 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА К КОТЛОВАНУ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000МЗ	0,06	44,88 15,73	44,88	3	-	3 1	- 22,65	- 1
12	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ	0,02	46,00 46,00	- 0	1	1	-	99,30	2
13	E1-257 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЗА НАРУЖНЫЕ ПАЗУХИ ФУНДАМЕНТОВ 1000МЗ	0,03	20,79 7,25	20,79	1	-	-	10,44	-
14	E1-65 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т.Ч. П.3.2 К=1,4	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ 1000МЗ	0,03	238,72 7,59	231,13 91,56	8	-	8 3	15,40 131,85	- 6
15	E1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100МЗ	0,62	9,69 6,20	3,49 2,29	6	6	2 1	11,20 3,30	7 2
16	E1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ	0,45	7,15	-	3	3	-	12,90	6

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2			7,15							
ГРУППЫ										
100М2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	63	14	36	26		
				РУБ.			13	18		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.	63					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.	9					
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		26				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.	5					
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ.		25				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.	77					
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		115				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ, Ч					44	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		27				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	77					
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		115				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ, Ч					44	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		27				
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
17	E7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	79,00	1,38	0,79	109	17	63	0,39	31
		ПОДВАЛОВ МАССОМ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,22	0,29			23	0,37	29
18	E7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	18,00	1,82	1,09	33	5	19	0,53	10
		ПОДВАЛОВ МАССОМ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			7	0,52	9
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЯ								
		ШТ								
19	583521-0405	-БЛОКИ СТЕН	49,00	4,11		201				
	ПР-Т	ПОДВАЛАФБС12.4.3-Т,ГОСТ								
	06-14-03	13579-78								
	П.3-003									
20	583521-0398	-БЛОКИ СТЕН	18,00	13,20		238				
	ПР-Т	ПОДВАЛАФБС24.3.6-Т,ГОСТ								
	06-14-03	13579-78								
	П.3-003									
21	583521-0408	-БЛОКИ СТЕН	30,00	4,73		142				
	ПР-Т	ПОДВАЛАФБС9.3.6-Т,ГОСТ								
	06-14-03	13579-78								
	П.3-003									
22	E6-90	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ И	5,46	25,64	0,33	140	8	2	2,81	15
		УЧАСТКИ СТЕН ИЗ БЕТОНА МАРКИ.								
		B7.5		1,55	0,10			1	0,13	1
		МЗ								
23	E6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	445,00	1,40	4	1		210,00	2
		ВЕСОМ ДО 4КГ МН4								
		Т		124,00	0,42				0,54	
24	E7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕЧЫСЛЕК МАССОМ ДО	8,00	0,28	0,15	2	1	1	0,13	

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0,37 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,08	0,06					0,08	1
25	582821-0821-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 10ПБ25-37, БЕТОН М 200, СЕРИЯ 1.038.1.1.В.4	ШТ 4,00	12,90			52				
26	582821-0578-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ16-37, БЕТОН М200 СЕРИЯ 1.038.1-1 В.1	ШТ 2,00	3,77			8				
27	582821-0560-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 2ПБ16-2, БЕТОН М200 СЕРИЯ 1.038.1-1 В.1	ШТ 2,00	2,11			4				
28	E20-696 -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКИ ОБРАМЛЕНИЯ СТЕН И СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ	ШТ 1,81	35,90	0,46		65	11	1	9,83	18
29	E15-614 -МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА УГОЛКОВ ОБРАМЛЕНИЯ	100 КГ 0,05	60,50	0,03		3	2		68,00	4
30	E8-13 -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПАНЕЛЕЙ	100М2 0,05	38,40							
31	E8-13 -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2 0,13	70,98	1,50		10	3		38,10	5
32	E8-27 -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2 0,56	90,00	1,50		50	11	1	33,60	19
33	E6-84 -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20 МНН	100М2 0,05	38,00	0,39		18	2		64,00	3
34	E22-1 -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	Т 70,40	1,67	0,01		118	13	1	0,32	23

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ

2 РУБ.

1201

75

88

133

В ТОМ ЧИСЛЕ:

РУБ.

31

40

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ.

1201

-

-

-

РУБ.

198

-

-

-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.					76			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.=Ч								18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.					34			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				111				
	ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.					72			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1510				
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					312			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.=Ч								191
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					140			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1510				
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					312			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.=Ч								191
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					140			
	РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
35	Е7-548 -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	2,00	5,42	1,26		11	3	3	2,18	4
			1,33	0,46				1	0,59	1
36	Е7-551 -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	11,00	6,61	1,70		73	18	19	2,69	30
			1,67	0,60				7	0,77	8
37	60809-92376-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ Ж/Б 2400 КР/М3 ИЗ БЕТОНА М150 ТОЛЩ 120ММ	13,61	52,10			709				
38	СССЦТ.Ч.П2.-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200-150	13,61	0,82			11				
39	С147-16 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,99	31,60			31				
40	С147-1 -АРМАТУРА А-1 100КГ	0,46	22,40			10				
41	С147-2 -АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,08	22,40			2				
42	С147-8 -АРМАТУРА А-3 100КГ	0,10	26,50			2				
43	С147-24 -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,97	40,80			40				
44	С147-29 -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,97	17,30			17				

107-3-476 13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ										
АРМАТУРЫ										
		100КГ								
45	Е7-548	-МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПАРАПЕТА	10,00	5,42	1,26	54	13	13	2,18	22
		ЦТ		1,33	0,46			5	0,59	6
46	60809-92378	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПАРАПЕТА	1,32	71,10		94				
		МЗ								
47	СССЦТ, Ч. ПЗ.	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ	1,32	0,82		1				
	11ТАБЛЗ	БЕТОНА 200-150								
48	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,12	39,60		6				
		100КГ								
49	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,10	22,40		2				
		100КГ								
50	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,61	40,80		25				
		100КГ								
51	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,61	17,30		11				
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ								
		100КГ								
52	Е11-55	-ПОКРЫТИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		80,65	0,95	1			18,80	
		СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ		9,88	0,28				0,36	
		РАСТВОРОМ ТОЛЩ 30ММ								
53	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,01	11,25	0,23	1			0,34	
		100М2								
		100М2		0,16	0,07				0,09	
54	СПР-НТ05-18	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОЗАЩИТНОЙ	18,85	8,25		156				
	-01	ЛЕНТЫ								
55	Е7-714	-РАСШИВКА ШВОВ СТЕНОВЫХ	0,62	8,67	0,31	5	3		7,35	5
		ПАНЕЛЕЙ								
		100М		4,54	0,09				0,12	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ										
		3	РУБ.			1236	37	35		61
			РУБ.					13		15
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1236				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			204				
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -			РУБ.				32			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				36			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			115				
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -			РУБ.				30			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1555				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				135			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				86			

407-3-446.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	E12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 2 СЛОЕВ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА 100M2	0,55	361,40	15,60	199	30	9	95,20	52
63	E12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЯ 100M2	0,13	192,00	0,41	24	6	3	6,05	3
64	E12-289	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА ДЕТ21 100M2	0,10	45,80 49,90	0,12 1,30	5	1	-	0,15 18,90	- 2
				10,70	0,39			-	0,50	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	РУБ.	232	38	9	67
		РУБ.			3	3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	232	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	39	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.	-	23	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.=Ч	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	7	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	21	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.	-	22	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	292	-	-	-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	90	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.=Ч	-	-	-	73
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	48	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	РУБ.	292	-	-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	90	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.=Ч	-	-	-	73
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	48	-	-

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ

65	E9-118	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И Т.Ч. ВОРОТ ТАБЛ2 П.2 К=1,1	0,57	61,79	0,20	35	23	-	69,74	40
66	E121-1969	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ Д1 ДВЕРЕЙ Д2 Т	0,57	287,00	-	164	-	-	-	-
67	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МИКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ 100M2	0,17	60,50	0,03	10	6	-	68,00	11
68	СКАЛЬКГИПРО-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ЗАКРЫВАНИЯ МЕЗА ШТ		5,00	28,50	-	143	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	РУБ.	352	29	-	51
		РУБ.			-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	153	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	26	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.	-	3	-	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					4			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				14				
	ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.					3			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				193				
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					12			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					10			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				199				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				17				
	НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.					9			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					4			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				17				
	ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.					10			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				233				
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					42			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					27			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				426				
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					54			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					37			

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

ДЕТАЛЬ 254 СЕР 2.244-184

69	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОЛ ПРЯМКОВ	0,20	38,12	0,99	8	1		7,19	1
		100M2		3,57	0,30				0,39	
70	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,61	22,59		36	3		2,90	5
		M3		1,62						
71	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,18	60,65	0,95	11	2		18,80	3
		100M2		9,88	0,28				0,36	
72	E13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЕ	17,79	1,83	0,21	33	15	4	1,40	25
		M2		0,84	0,06			1	0,08	1
73	E13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	17,79	0,69	0,01	12	5		0,50	9
		M2		0,30						
74	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,18	60,65	0,95	11	2		18,80	3
		100M2		9,88	0,28				0,36	
75	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ 20ММ	0,18	104,51	1,74	19	4		40,20	7
		100M2		20,30	0,52				0,67	
76	E11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,36	12,86	0,28	5			1,06	
		100M2		0,59	0,08				0,10	
77	E11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	0,18	91,10	1,30	18	8		81,10	14

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ										
		100M2		47,70	0,39				0,50	
ДЕТАЛЬ 245										
78 E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБЕН	100M2	0,27	38,12	0,99	10	1		7,19	2
		100M2		3,57	0,30				0,39	
79 E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ		2,15	22,59		49	3		2,90	6
		M3		1,62						
80 E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30MM ТОЛШ 20MM		0,27	104,51	1,74	28	6		40,20	11
		100M2		20,50	0,52				0,67	
81 E11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5MM		0,54	12,86	0,28	7			1,06	1
		100M2		0,59	0,08				0,10	
82 E11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ		0,27	91,10	1,30	25	13		81,10	22
		100M2		47,70	0,39				0,50	
83 E6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН12,13		0,88	333,00	1,30	293	11	1	21,10	19
		Y		12,40	0,39				0,50	
ДЕТАЛЬ ПРИМЫКАНИЯ УЗЕЛ А										
84 E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ		1,14	22,59		26	2		2,90	3
		M3		1,62						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			7	РУБ.		565	76	5		129
				РУБ.				1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		565				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		93				
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -				РУБ.			40			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.=Ч						6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.			16			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		53				
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -				РУБ.			37			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		711				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.			155			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.=Ч						136
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			93			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7	РУБ.	711				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.			155			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.=Ч						136
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			93			
РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
85 E15-509	-ИЗВЕСТУКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ		0,50	3,13	0,05	2	1		4,60	2
		100M2		2,40	0,02				0,03	
86 E15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ		0,50	20,53	0,15	10	9		29,80	15

В ТОМ ЧИСЛЕ:

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			80	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			12	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	2	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	2	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			7	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	2	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			99	-	-	-	-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	9	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	7	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ.			99	-	-	-	-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	9	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	7	-	-	-

РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ

93	E34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ МП1 МП3 МП7 МП8	1,31	221,00	7,34	290	43	10	56,70	74
		10М2		33,10	2,20			3	2,84	4
94	E6-90	УЗЕЛ ВВОДА КАБЕЛЯ -МУФТА ИЗ БЕТОНА М100	0,09	25,64	0,33	2	-	-	2,81	-
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
95	E6-90	-УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ БЕТОНА М100	0,01	25,64	0,33	1	-	-	2,81	-
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
96	E22-2	-УКЛАДКА А/ЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ М	5,40	2,77	0,01	15	1	-	0,37	2
				0,22	-			-	-	-
97	E27-173	ОТМОСТКА -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,39	204,30	7,40	79	5	3	25,60	10
		100М2		14,00	1,90			1	2,45	1
98	E27-174	-НА КАЖДОМ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 150ММ	1,16	14,47	-	17	-	-	0,57	1
		100М2		0,30	-			-	-	-
99	E27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛАТОЯ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,39	112,10	-	43	3	-	14,40	6
		100М2		8,23	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ.			447	52	13		93
			РУБ.					6		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

407-3-476 13.27.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					647	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					73	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.						30	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					"	12	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					41	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.					"	29	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					561	"	"		"
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					"	126	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		104
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					"	68	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.					561	"	"		"
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					"	126	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		104
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					"	68	"		"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.					6646	358	190		624
	РУБ.							67		83
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					4447	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					731	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.					"	231	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		59
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					"	126	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					611	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.					"	238	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					5589	"	"		"
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					"	1029	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		728
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					"	526	"		"
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					199	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					17	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.					"	9	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					"	4	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					17	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.					"	10	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					233	"	"		"
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					"	42	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		41
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					"	27	"		"
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					5822	"	"		"
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					"	1071	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		769
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					"	553	"		"

СОСТАВИЛ

КОВАЛЮК

ПРОВЕРИЛ

ШУБА

407-3-476 13-27

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКИ-

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

00PMA 5

ОБЪЕКТ НОМЕР 3061

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ТП-2Х, 60КВА ВАРИАНТ РУ-0,6 С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД. 3, ЛТ-21, СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6,249 тыс. руб.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	5,493 тыс. руб.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,756 тыс. руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	601 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,247 тыс. руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

				СТОИ-		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА		ОБЩАЯ	
				МОСТЬ				РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		МАССА	
ШИФР И К:	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА			ЕДИНИЦЫ		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				ОБОРУДО-	
N ПОЗИЦИИ :	ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,	КОЛИЧЕСТ-	РУБ.					НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-		ВАНИЯ	
ПП НОРМАТИ-	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И	ВО		ОБОРУДО-				ЭКСПЛ., ЖИВАНЬЕМ МАШИН		T	
ВА :	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ			ОБОРУД.,	ВАНΙΑ	ОСНОВНОЙ, МАШИН					
						ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ:	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ		БРУТТО	
				МОНТАЖ.				В Т.Ч.			
				РАБОТ				ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.: ВСЕГО		НЕУТО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Длина	Ширина	Высота	Объем	Вес
1	1505-01005 -ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХВЫХОТОВАЯ ТМ-160/10 1,150 Т	шт	2,00	740,00	1480					
2	ЦБ-62-2 -МОНТАЖ	шт	2,00			84	39	23	40,00	80
3	ПРОТОКОЛ -КАМЕРА Т. КС0386-01 46 ОТ 10.12.86	шт	2,00	181,00	362			9	5,80	12
4	ТОЖЕ -ТОЖЕ Т. КС0386-04	шт	2,00	563,00	1126					
5	ТОЖЕ -ТОЖЕ Т. КС0386-14	шт	1,00	186,00	186					
6	ТОЖЕ -ТОЖЕ Т. КС0386-03	шт	2,00	487,00	974					
7	ЦБ-88-1 -МОНТАЖ	шт	7,00			96	65	9	16,00	112
8	185-2782 -ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02=		4,00	110,00	440			3	0,53	4

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СКЦЭ-84	ШТ										
9 Ц85-2782	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ	6,00				69	34	3	13,68	55	
СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
	КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ	17,30						1	0,37	1	
	СЕТИ										
10 Ц85-2846	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-70»	1,00	56,00		56						
СКЦЭ-84	ШТ										
11 Ц85-2846	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ	1,00				5	2		3,79	4	
СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
	КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ	5,40							0,14		
	СЕТИ										
12 Ц85-2809	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-32»	2,00	153,00		306						
СКЦЭ-84	ШТ										
13 Ц85-2809	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ	2,00				30	14	2	11,41	23	
СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
	КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ	15,10						1	0,37	1	
	СЕТИ										
14 Ц85-2868	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070	2,00	7,00		14						
СКЦЭ-84	ШТ										
15 Ц85-2868	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	2,00				3	2		1,76	4	
СКЦЭ-84	ШТ										
16 Ц85-2867	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ	2,00	1,61		58				0,01		
СКЦЭ-84	ПАНЕЛЯМ Щ070	29,00									
17 Ц85-2867	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ	2,00				14	6	2	4,51	9	
СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
	КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ	6,77						1	0,32	1	
	СЕТИ										
18 Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО С	0,30				14	5	6	31,00	9	
	КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ										
	СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ	68,00						1	5,21	2	
19 Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	2,00				1	1		1,00	2	
	КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С										
	КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	0,58									
20 Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,02				1			43,00	1	
	НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР										
	ДО 25ММ	54,00							12,55		
21 Ц8-406-1	-РЕЛЕ Т. ЕЛ-10	2,00	23,50		47						
13-320	ШТ										
22 Ц8-83-1	-МОНТАЖ	2,00				1	1		1,00	2	
	ШТ										
23 Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ППНЕМ	0,22	0,44			3	2		16,00	4	

407-3-1176.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М		11,50					0,01		
24	15-10-2П.0	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО-375-2-У-3	12,00	0,80	10						
	4-010	ШТ									
25	ЦБ-52-2	-МОНТАЖ	12,00			4	3		1,00	12	
		ШТ									
26	15-10-2П.0	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3	6,00	0,31	28						
	3-021	ШТ		4,70							
27	ЦБ-52-5	-МОНТАЖ	6,00			4	3		1,00	6	
		ШТ									
28	ЦБ-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,23	0,65		87	8	1	0,01	14	
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ							61,00		
29	ЦБ-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА	0,32	377,00		27	10	2	1,82	15	
		ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ							8,00		
		АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, 40; 25		84,70					1,15		
		0									
30	ЦБ-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ	0,24			4	2		16,00	4	
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ									
31	ЦБ-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,10	15,80		3	2		0,06	3	
		КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЯКА МАССА ДО							25,00		
		1,6КГ		27,80					0,31		
32	ЦБ-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	0,20			1			2,00		
		100ШТ									
33	ЦБ-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	1,89		4			0,19		
		Т							41,00		
34	ЦБ-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	0,30	377,00		17	4		1,32	7	
		ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ							24,00		
		ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ		56,10					0,13		
		СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2									
		100М									

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧЕНЫЕ ЦЕННИКОМ

35	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,03			19					
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С									
		РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В		623,17							
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ									
		ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ АКРВГ, С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И									
		СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10X4									
36	01-13У.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	1,00			1					
		Д=18X1,6									
		М		0,17							

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, А=25X1,6	1,00	"	"	1	"	"	"	"	"
		М		0,26							
38	C152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:1,5	22,00	"	"	1	"	"	"	"	"
				0,03							
39	C152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	11,60	"	"	16	"	"	"	"	"
		М		1,22							
40	C152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	8,66	"	"	10	"	"	"	"	"
		КГ		1,20							
41	2405-1862	-СТОЯКИ=К1151УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ НР2-79	0,01	"	"	3	"	"	"	"	"
		1000ШТ		337,68							
42	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ, НР2-79	0,02	"	"	6	"	"	"	"	"
		1000ШТ		289,64							
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		5087	674	203	46		366	2,30
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				249	16		21	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,			РУБ.								
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-			РУБ.								
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-			РУБ.		406	"	"	"	"	"	"
ВАНИЯ -			РУБ.		"	"	"	"	"	"	"
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.		"	"	"	"	"	"	"
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		5493	"	"	"	"	"	"
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ			РУБ.			53					
В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.								
ИТОГО:			РУБ.		527	203	66			387	2,30
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.					16			
НАКЛАДНЫЕ ИУЧП -			РУБ.		177	"	"	"		"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.		"	"	"	"		14	"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		"	28	"	"		"	"
ИТОГО:			РУБ.		5493	704	231	66		401	2,30
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.					16			
ПЛАНОВЫЕ ИУЧП -			РУБ.		52	"	"	"		"	"
ИТОГО:			РУБ.		5493	756	231	66		401	2,30

407-3-476. 13.87.

О. С. / 4 — ТРЕТЬЯКОВА

СИВЦОВА

407-3-476.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4 КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000 КВА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3-С2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-С2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ТП-2Х160КВА (2Х250, 2Х400, 2Х630, 2Х1000)
ВАРИАНТ РУО, 4 С 4-И 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД. 9, Л1-21, С0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,017 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИНЫ	ОСНОВНОЕ	ЭКСПЛ.	МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-
П.П.	ПОЗИЦИИ											ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-
	НОРМАТИВЫ											НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1 Е10-161	ОГРАЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭСТАКАД	5,50	2,50	0,02	14	6		1,69	9
	М		1,03	0,01				0,01	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.		14	6			9
			РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		14				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		2				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		17				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч						9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			6			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.		17				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч						9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			6			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.		14	6			9
			РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		14				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		2				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		1				

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			17	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	6	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			17	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	6	-	-	-

СОСТАВИЛ

С.С.

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

С.С.

СИВЦОВА

107-3-476-13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДАСТАНЦИИ 6-10/0,4 КВ НА ОДНИ И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000 КВА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-СЗ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-СЗ

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х160 КВА (2Х250, 2Х400)
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗА Э Л1-21 СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,188 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 52 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И А	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ.	ИЗНАЧ. ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
П	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			МАШИН		МАШИН			
	НОРМАТИВА									
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЙ
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	ЦБ-594-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ИСПО2Х100 100ШТ	0,08	278,00	58,40	22	5	4	103,00	8
2	ЦБ-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,05	57,60	18,20	1	1	1	23,48	2
3	ЦБ-61-1	-ПРЕОХРАНИТЕЛЬ ШТ	2,00	11,10	0,01	2	2	-	0,01	-
4	ЦБ-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОВОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,02	37,50	23,00	38	11	23	20,00	20
5	ЦБ-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
6	ЦБ-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА ЯТПО.25 100ШТ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
7	ЦБ-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,05	94,30	1,16	2	2	-	1,50	-
				49,40	1,10			-	68,00	3
				38,40	0,06			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ЦБ-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,02	30,00	1,13	1	"	"	34,00	1
		100ШТ		19,50	0,11				0,14	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			71	23	27		39
			РУБ.					8		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			71	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			19	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.Ч			"	"	"		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			"	3	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	"	"		"
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			96	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.Ч			"	"	"		52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	34	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			96	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.Ч			"	"	"		52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	34	"		"
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
9	15-07Д7П1-149ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК НСП02Х100	8,00	4,95	"	40	"	"	"	"
10	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ Е27ФП-01	5,00	0,29	"	1	"	"	"	"
11	092	-ЛАМПА Б215-225-75	5,00	0,21	"	1	"	"	"	"
12	092	-ТО ЖЕ Б215-225-100	8,00	0,31	"	2	"	"	"	"
13	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	0,70	0,83	"	1	"	"	"	"
14	1504-03066	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВА-10, ПВА-16, ПВА-20=ПРС-25 ТУ 16-522.112-74	2,00	0,87	"	2	"	"	"	"
15	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 2Х2,5	0,09	167,66	"	15	"	"	"	"
16	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	12,00	0,19	"	2	"	"	"	"

407-3-476 13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ мм2:3х2,5										
17	С156-240	-ЯЩИК С Понижающим ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70		14				
18	24-05	-КОРОБКА КАРБОЛИТОВАЯ	13,00	0,19		2				
19	092-06/58	-ВКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	5,00	0,88		4				
20	092-03	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	2,00	0,67		1				
21	С154-41	-ВКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ, ТИПА ППЗ-25/Н1М3Б	1,00	2,02		2				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			87				
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			87				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			5				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			92				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			92				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			158	23	27		39
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					8		12
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			158				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			19				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				3			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			11				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			188				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				34			
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			188				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				34			

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

407-3-476-13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х250КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С4 ЛАНЕВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗА Э Л1-21,С0

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,798 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 6,033 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,765 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 603 ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,249 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ШИФР И ПОЗИЦИИ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ РУБ.	СТОИМОСТЬ РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.Ч	ОБЩАЯ МАССА
ВА	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	80	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИНЫ	ОБОРУДОВАНИЯ
			ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОСНОВНОЙ МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ	БРУТТО
			МОНТАЖНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
			РАБОТ	РАБОТ	18 Т.Ч.	18 Т.Ч.	ЧЕЛ.Ч
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12				

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1505-01007	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБОМОТОВЫЙ ТМ-250/10 У1 1,475 Т	ШТ	2,00	990,00	1980	-	-	-	-	-	-	-
2	ЦБ-62-2	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80	2,95	-
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА КСО386-01	ШТ	2,00	181,00	362	-	-	9	5,80	12	-	-
4	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КСО386-04	ШТ	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КСО386-14	ШТ	1,00	186,00	186	-	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КСО386-03	ШТ	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-	-	-
7	ЦБ-88-1	-МОНТАЖ	ШТ	7,00	-	-	96	65	9	16,00	112	-	-
					13,70				3	0,53	4	-	-

407-3-476-13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-1-02=	4,00	110,00	440	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	185-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	4,00	-	-	69	34	3	13,68	55	-
		ШТ	-	17,30	-	-	-	1	0,37	1	-
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-1-70=	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	185-2846 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	5	2	-	3,79	4	-
		ШТ	-	5,40	-	-	-	-	0,14	-	-
12	185-2809 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-1-32=	2,00	153,00	306	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	185-2809 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	2,00	-	-	30	14	2	11,41	23	-
		ШТ	-	15,10	-	-	-	1	0,37	1	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
		ШТ	-	1,61	-	-	-	-	0,01	-	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
		ШТ	-	6,77	-	-	-	1	0,32	1	-
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ	0,30	-	-	14	5	4	31,00	9	-
		100М	-	48,00	-	-	-	1	5,21	2	-
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
		100М	-	54,00	-	-	-	-	12,55	-	-
21	15-0442Г13 -320	-РЕЛЕ ЕЛ10	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	18-83-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	0,44	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ЦБ-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ 100М	0,22	-	-	3	2	-	16,00	6	-
				11,50					0,01	-	-
24	15-10-2П04	-ИЗОЛЯТОР ИО10-375-2-У3 -010 ШТ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-
25	ЦБ-52-2	-МОНТАЖ ШТ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
				0,31					-	-	-
26	15-10-2П03	-ИЗОЛЯТОР ИП10/630-750-ИУ3 -021 ШТ	6,00	4,70	28	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-
27	ЦБ-52-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
				0,65					0,01	-	-
28	ЦБ-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,23	-	-	87	8	1	61,00	14	-
				377,00					1,82	-	-
29	ЦБ-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ; СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 25 0	0,36	-	-	30	11	2	48,00	17	-
				84,70					1,15	-	-
30	ЦБ-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ 100М	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
				15,80					0,06	-	-
31	ЦБ-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЯКА МАССА ДО 1,6 КГ 100ШТ	0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
				27,80					0,31	-	-
32	ЦБ-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ К1163 100100ШТ	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,89					0,19	-	-
33	ЦБ-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ Т	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
				377,00					1,32	-	-
34	ЦБ-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОГО СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
				56,10					0,13	-	-
МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ											
35	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ АКРВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10X4 1000М	0,03	-	-	19	-	-	-	-	-
				623,17					-	-	-
36	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18X1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-

407-3-476.12.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ТО же	-ТО же, Л=25X1,6	М	1,00	0,17	-	1	-	-	-	-
			М	-	-	-	-	-	-	-	-
38	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:1,5		22,00	0,24	-	1	-	-	-	-
				-	0,03	-	-	-	-	-	-
39	С152-359	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	М	4,15	-	-	5	-	-	-	-
				-	1,22	-	-	-	-	-	-
40	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	КГ	0,02	-	-	24	-	-	-	-
				-	1200,00	-	-	-	-	-	-
41	2405-1862	-СТОЯКИ=К1151УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ. НР2-79	Т	0,01	-	-	3	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
42	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ. НР2-79	1000ШТ	0,02	337,68	-	6	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
			1000ШТ	-	289,44	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			5587	477	204	46	368	2,95
			РУБ.								
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.					250	16	21	
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			446	-	-	-	-	-
	ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.			-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.			6033	-	-	-	-	-
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -		РУБ.				58				
	ИТОГО:		РУБ.				535	204	46	389	2,95
			РУБ.								
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			178	-	-	16	-	-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.			-	-	-	-	14	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	29	-	-	-	-
	ИТОГО:		РУБ.			6033	713	233	46	403	2,95
			РУБ.								
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				52	-	16	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-	-	-

107-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:			РУБ.		6033	765	233	46		403	2,95
			РУБ.					16			
ВСЕГО ПО СМЕТУ			РУБ.		6798	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.		-	-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-		403	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	-	249	-		-	-

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

407-3-476.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТП-2Х400КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э,Л1-21,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,275 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 7,445 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,830 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 422 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,262 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

				СТОИМОСТЬ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА		ОБЩАЯ	
				МОСТ		МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		МАССА	
				ЕДИНИЦЫ						ОБОРУДОВАНИЯ	
ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ	РУБ.	ОБОРУДОВАНИЯ	ЭКСПЛ. РАБОТ	ОСНОВНОЕ	МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	БРУТТО	НЕТО
П.П.	НОРМАТИВ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	80	ОБОРУДОВАНИЯ	ЭКСПЛ. РАБОТ	ОСНОВНОЕ	МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	БРУТТО	НЕТО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1505-01010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБОМОТОМНЫЙ ТМ-400/10 У1	2,00	1410,00	2820	-	-	-	-	-	-
2	СБ-62-2	-МОНТАЖ	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80	3,80
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-01	2,00	42,00 181,00	362	-	-	9	5,80	12	-
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-04	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-14	1,00	186,00	186	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-03	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-	-
7	СБ-88-1	-МОНТАЖ	7,00	-	-	96	65	9	16,00	112	-
				13,70				3	0,53	6	-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ЩО70-1-02=	4,00	110,00	440	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	185-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	4,00	-	-	69	36	3	13,68	55	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	17,30	-	-	-	1	0,37	1	-
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ЩО70-1-70=	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	185-2846 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	5	2	-	3,79	4	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	5,40	-	-	-	-	0,16	-	-
12	185-2831 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ЩО70-1-42=	2,00	386,00	772	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	185-2831 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	2,00	-	-	59	24	2	19,52	39	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	29,60	-	-	-	1	0,37	1	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ ЩО70	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	1,61	-	-	-	-	0,01	-	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ ЩО70	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	6,77	-	-	-	1	0,32	1	-
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 13КГ	0,30	-	-	14	5	4	31,00	9	-
		100М	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	48,00	-	-	-	1	5,21	2	-
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	0,58	-	-	-	-	-	-	-
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
		100М	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	54,00	-	-	-	-	12,55	-	-
21	15-044.2П. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	18-83-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	0,44	-	-	-	-	-	-	-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ЦБ-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ 100М	0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-
24	15-10-2п.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО-10-375-2У3 ШТ	12,00	19,50 0,80	10	-	-	-	0,01	-	-
25	ЦБ-52-2	-МОНТАЖ ШТ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
26	15-10-2п.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3 ШТ	6,00	0,31 4,70	28	-	-	-	-	-	-
27	ЦБ-52-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
28	ЦБ-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:25 0	0,22	0,65 84,70	-	19	7	1	0,01 48,00	11	-
29	ЦБ-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:70 0	0,11	- 152,00	-	17	5	1	69,00 2,26	8	-
30	ЦБ-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ 100М	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
31	ЦБ-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ М2 Т	0,01	15,80 377,00	-	4	-	-	0,06 41,00	-	-
32	ЦБ-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЯКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10	- 27,80	-	3	2	-	1,32 25,00	3	-
33	ЦБ-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163 100ШТ 100ШТ	0,20	- 1,89	-	1	-	-	2,00 0,19	-	-
34	ЦБ-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,23	- 377,00	-	87	8	1	61,00 1,82	14	-
35	ЦБ-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,30	- 56,10	-	17	4	-	24,00 0,13	7	-

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

36	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С	0,03	-	-	19	-	-	-	-	-
				623,17							

407-3-476-13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 10X4											
37	01-137.3.1	- ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18X1,6	1000М	1,00	-	-	1	-	-	-	-
38	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Д=25X1,6	М	1,00	0,17	-	1	-	-	-	-
39	С152-179	- ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ. 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 1,5	М	22,00	0,24	-	1	-	-	-	-
40	С152-564	- ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	КГ	20,84	1,22	-	25	-	-	-	-
41	С152-560	- ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	КГ	15,60	1,20	-	19	-	-	-	-
42	2405-1862	- СТОЯКИ=К1151УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ НР2-79	1000ШТ	0,01	337,68	-	3	-	-	-	-
43	2405-1698	- ПОЛКИ=К1163УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ. НР2-79	1000ШТ	0,02	289,44	-	6	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.	6893	512	215	46	386	3,80	
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.			261	16	21		
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД- СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВА- НИЯ -				РУБ.	552	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -				РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:				РУБ.	7445	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				РУБ.		73					
ИТОГО:				РУБ.		585	215	46	407	3,80	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		188	-	16	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				РУБ.		-	-	-	15	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	31	-	-	-	-
ИТОГО:				РУБ.	7445	773	246	46	422	3,80	

407-3-476-13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ-	ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА
-----------------------	--

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-СБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-Сб

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТП-2Х630

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х630КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 6 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-17.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9,983 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	9,090 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,893 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	438 ЧЕЛ.,ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,276 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

					СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				0,276 ТЫС. РУБ.		
N ПП	ШИФР И ПОЗИЦИИ НОРМАТИ- ВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТ- ВО	СТОИ- МОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.	ОБОРУДО- ВАНΙΑ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА		ОБЩАЯ	
						МОНТАЖНЫХ РАБОТ	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ- ЖИВАНИЕМ МАШИНЫ	РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	МАССА ОБОРУДО- ВАНΙΑ		
						ОСНОВНАЯ	В Т.Ч.	ОСНОВНАЯ	ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ	В Т.Ч.	В Т.Ч.
						ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
											ЧЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Дополнительные материалы, руб.	Итого, руб.
1	1503-01013 -ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБОМОТОВЫЙ ТМ-630/10 УЛ 3,000 Т ШТ	шт	2,00	2035,00	4070	-	-
2	ЦБ-62=2 -МОНТАЖ ШТ	шт	2,00	-	-	84	39
3	ПРОТОКОЛ КАМЕРА Т.КСОЗ86-011060 48 ОТ10.12.86 ШТ	шт	2,00	42,00 181,00	362	-	-
4	ТОЖЕ -ТОЖЕ, Т.КСОЗ86-04 ШТ	шт	2,00	563,00	1126	-	-
5	ТОЖЕ -ТОЖЕ, Т.КСОЗ86-03 ШТ	шт	2,00	487,00	974	-	-
6	ТОЖЕ -ТОЖЕ, Т.КСОЗ86-14 ШТ	шт	1,00	186,00	186	-	-
7	ЦБ-88-1 -МОНТАЖ ШТ	шт	7,00	-	-	96	65

407-3-476-13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-02=	ШТ	4,00	13,70 110,00	440	-	-	3	0,53	4	-
9	185-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	4,00	-	-	69	36	3	13,68	58	-
10	185-2836 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-45=	ШТ	2,00	17,30 510,00	1020	-	-	1	0,37	1	-
11	185-2836 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	-	-	73	30	2	24,16	48	-
12	185-2847 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-71=	ШТ	1,00	36,70 81,00	81	-	-	1	0,52	1	-
13	185-2847 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	-	-	12	5	-	7,54	8	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070	ШТ	2,00	11,80 7,00	14	-	-	-	0,14	-	-
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070	ШТ	2,00	1,61 29,00	58	-	-	-	0,01	-	-
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	ШТ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ	ШТ	0,30	-	-	14	5	4	31,00	9	-
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	ШТ	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
21	15-044.2П. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
22	18-83-1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
23	18-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	ШТ	0,22	0,44	-	3	2	-	16,00	4	-
24	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО-10-375-2-УЗ	ШТ	12,00	11,50 0,80	10	-	-	-	0,01	-	-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ц8-52-2	-МОНТАЖ	12,00			4	3		1,00	12	
		ШТ		0,31							
26	15-10-2п.0	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП-10/630-750-1У3	6,00	4,70	28						
	3-021	ШТ									
27	ц8-52-5	-МОНТАЖ	6,00			4	3		1,00	6	
		ШТ		0,43							
28	ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 250	0,15			13	4	1	48,00	7	
		100М		84,70					1,15		
29	ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 700	0,09			14	4	1	69,00	6	
		100М		152,00					2,26		
30	ц8-75-4	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 1000	0,14			24	7	2	79,00	11	
		100М		169,00					3,03		
31	ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,12			2	1		16,00	2	
		М2		15,80					0,06		
32	ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01			4			61,00		
		Т		377,00					1,32		
33	ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЯКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10			3	2		25,00	3	
		100ШТ		27,80					0,31		
34	ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	0,20			1			2,00		
		100ШТ		1,89					0,19		
35	ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23			87	8	1	61,00	14	
		Т		377,00					1,82		
36	ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30			17	4		24,00	7	
		100М		56,10					0,13		
МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ											
37	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ АКРВГ, С	0,03			19					
				623,17							

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 10X4									
38	01-137.3.1	- ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18X1,6	1000М	1,00	-	-	1	-	-	-	-
39	ТО ЖЕ	- ТО ЖЕ, Д=25X1,6	М	1,00	0,17	-	1	-	-	-	-
40	С152-179	- ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 1,5	М	22,00	0,24	-	1	-	-	-	-
41	С152-560	- ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	Т	0,01	1200,00	-	12	-	-	-	-
42	С152-564	- ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	Т	12,00	1,15	-	14	-	-	-	-
43	С152-567	- ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8, 10 И 12 ММ	КГ	0,03	1140,00	-	34	-	-	-	-
44	2405-1862	- СТОЯКИ=К1151УЗ УУЗ6-1496-75, ИЗМ НР2-79	Т	0,01	337,68	-	3	-	-	-	-
45	2405-1698	- ПОЛКИ=К1163УЗ УУЗ6-1496-75, ИЗМ. НР2-79	1000ШТ	0,02	289,44	-	6	-	-	-	-
			1000ШТ								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	8416	546	226	48	402	6,00		
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			274	16	21			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД- СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО- ВАНИЯ -	РУБ.	674	-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	9090	-	-	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		89						
		ИТОГО:	РУБ.		635	226	48	423	6,00		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		197	-	16	-	-	-	-

467-3-476-13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -			РУБ.								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -			РУБ.							15	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -			РУБ.				34				
ИТОГО:			РУБ.	9090	832	260	68			638	6,00
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.					16			
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -			РУБ.		61						
ИТОГО:			РУБ.	9090	893	260	68			638	6,00
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.					16			
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.	9983							
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							638	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			276					

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

407-3-476.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ-

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С7

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ТП-2Х630КВА(2Х1000)
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-17.С0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-17.С0										СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		0,189 ТЫС.РУБ.					
										НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		51 ЧЕЛ.Ч					
										СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		0,034 ТЫС.РУБ.					
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.																	
										СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
														ЧИХ, ЧЕЛ.Ч		НЕ ЗАТ	
N ШИФР И N НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ.										ВСЕГО		ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.		ИНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИИ	
ПП ПОЗИЦИИ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ										МАШИН		ОСНОВНОЕ		МАШИИ			
НОРМАТИВА:												ВСЕГО		ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИИИ	
										ОСНОВНОЕ		В Т.Ч.		В Т.Ч.		ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИИИ	
										ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	
																ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						

407-3-1176: 12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ЦБ-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУРЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,02	30,00	1,13	1			34,00	
		100ШТ		19,50	0,11				0,14	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		71	23	27		39
				РУБ.				8		11
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.		71						
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.		19						
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			3					
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.		6						
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.		96						
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.Ч								51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			34					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		96				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.Ч						51
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.			34			
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
9	15-07Д.7П. -СВЕТИЛЬНИК Т.ИСПО2Х100	ШТ	8,00	4,95		40				
	1-149ПРИМ									
10	1507-7020 -ПАТРОН РЕЗЬБОВОГО=Е27Ф=01	ШТ	5,00	0,28		1				
11	092 -ЛАМПА Т.Б215-225-75	ШТ	5,00	0,21		1				
12	092 -ТОЖЕ, Т.Б215-225-100	ШТ	8,00	0,31		2				
13	С153-308 -ЛАМПЫ МО36-40	10ШТ	0,70	0,83		1				
14	С154-41 -ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ, ТИПА ПП2-25/Н1М36	ШТ	1,00	2,02		2				
15	1504-03066 -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВА-10, ПАВ-16, ПАВ-20=ПРС-25 ТУ 16-522.112-74	ШТ	2,00	0,87		2				
16	С151-1075 -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:2Х2,5	1000М	0,09	167,66		15				

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ мм2:3X2,5	12,00	0,19	-	2	-	-	-	-
18	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
19	24-03	-КОРОбКА КАРБОЛИТОВАЯ	15,00	0,19	-	3	-	-	-	-
20	092-06/58	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	5,00	0,88	-	4	-	-	-	-
21	092-03	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		88	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		88	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		5	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		93	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		93	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		159	23	27		39
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.				8		11
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		159	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		19	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		11	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		189	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	51
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	34	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		189	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	51
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	34	-	-	-

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

САВЦОВА

407-3-476-13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОВКИ- ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ГОРНА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР 30С8

ЛОКАЛЬНАЯ СЧЕТА Э-СБ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ТП-2Х1000КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 6 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э Л1-17 СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	12,797	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	11,712	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,085	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	568	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,366	ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Длина	Ширина	Высота	Объем	Вес
1	1505-01022 -ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТМ-1000/10 У1 5,000 Т	шт	2,00	2965,00	5930					
2	ШБ-62-3 -МОНТАЖ	шт	2,00			165	78	55	74,00	168
3	ПРОТОКОЛ -КАМЕРА КС0386-01 46 ОТ10.12.86	шт	2,00	181,00	362			21	13,29	27
4	ТОЖЕ -ТО ЖЕ КС0386-04	шт	2,00	563,00	1126					
5	ТОЖЕ -ТО ЖЕ КС0386-14	шт	1,00	186,00	186					
6	ТОЖЕ -ТО ЖЕ КС0386-03	шт	2,00	487,00	974					
7	ШБ-88-1 -МОНТАЖ	шт	7,00			96	65	9	16,00	112

407-3-476-13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ ЩР70-2-02=	4,00	13,70 110,00	440	-	-	3	0,53	4	-
		ШТ									
9	185-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	4,00	- 17,30	-	69	34	3	13,68	55	-
		ШТ						1	0,37	1	-
10	185-2823 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-2-48=	2,00	561,00	1122	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
11	185-2823 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	2,00	- 32,00	-	64	26	2	20,80	42	-
		ШТ						1	0,52	1	-
12	185-2859 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ ЩР70-2-74=	1,00	554,00	554	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
13	185-2859 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	- 50,80	-	51	20	1	32,16	32	-
		ШТ						-	0,52	1	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070	1,00	7,00	7	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	1,00	-	-	2	1	-	1,76	2	-
		ШТ									
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ШИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070	2,00	1,61 29,00	58	-	-	-	0,01	-	-
		ШТ									
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	2,00	- 6,77	-	14	6	2	4,51	9	-
		ШТ						1	0,32	1	-
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО С. КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 13КГ	0,30	- 48,00	-	14	5	4	31,00	9	-
		100М						1	5,21	2	-
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	- 0,58	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ									
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,02	- 54,00	-	1	-	-	43,00	1	-
		100М							12,55	-	-
21	15-0442П13 -320	-РЕЛЕ ЕЛ10	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
22	18-83-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		0,64							
23	ЦБ-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22			3	2		16,00	6	
		100М		11,30					0,01		
24	15-10-2П04	-ИЗОЛЯТОР И010-375-2У3	12,00	0,80	10						
	-010	ШТ									
25	ЦБ-52-2	-МОНТАЖ	12,00			4	3		1,00	12	
		ШТ		0,31							
26	15-10-2П03	-ИЗОЛЯТОР ИП10/630-750-УХ	6,00	6,70	28						
	-021	ШТ									
27	ЦБ-52-5	-МОНТАЖ	6,00			4	3		1,00	6	
		ШТ		0,65					0,01		
28	ЦБ-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА	0,15			13	4	1	48,00	7	
		ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ		86,70					1,15		
		АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 25									
		0									
29	ЦБ-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА	0,09			14	4	1	69,00	6	
		ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ		152,00					2,26		
		АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 70									
		0									
30	ЦБ-75-5	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА	0,13			27	8	3	100,00	13	
		ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ		211,00					4,23	1	
		АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 15									
		00									
31	ЦБ-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ	0,24			4	2		16,00	4	
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ									
32	ЦБ-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	15,80		4			0,06		
		Т							61,00		
				377,00					1,32		
33	ЦБ-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,10			3	2		25,00	3	
		КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЯКА МАССА ДО		27,80					0,31		
		1,6 КГ									
34	ЦБ-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ К1163	0,20			1			2,00		
		100ШТ		1,89					0,19		
35	ЦБ-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,23			87	8	1	61,00	16	
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ		377,00					1,82		
		Т									
36	ЦБ-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	0,30			17	4		24,00	7	
		ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ		56,10					0,13		
		ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ									
		СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2									
		100М									

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ АКРВР, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 10X6	0,03	"	"	19	"	"	"	"	"
		1000М		0,17							
38	01-13У.3.1	-ТРУБЫ: ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18X1,6	1,00	"	"	1	"	"	"	"	"
		М		0,17							
39	ТО же	-ТО же, Д=25X1,6	1,00	"	"	1	"	"	"	"	"
		М		0,24							
40	C152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 1,5	22,00	"	"	1	"	"	"	"	"
		М		0,03							
41	C152-560	-ШИННЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	9,91	"	"	12	"	"	"	"	"
		КР		1,20							
42	C152-565	-ШИННЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 8 И 10 ММ	14,90	"	"	17	"	"	"	"	"
		КР		1,14							
43	C152-568	-ШИННЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 120 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	42,30	"	"	48	"	"	"	"	"
		КР		1,14							
44	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ КР2-79	0,01	"	"	3	"	"	"	"	"
		1000ШТ		337,48							
45	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ, КР2-79	0,02	"	"	6	"	"	"	"	"
		1000ШТ		289,44							
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	10844	661	277	82	490	10,00		
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.								
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,			РУБ.								
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-											
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-											
ВАНИЯ -			РУБ.	368							
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.								
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.	11212							

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		106							

	ИТОГО:	РУБ.		767	277	82			528	10,00	

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				28					

	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		262							

	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.									

	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			41				20		

	ИТОГО:	РУБ.	11712	1009	318	82			548	10,00	

	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				28					

	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		76							

	ИТОГО:	РУБ.	11712	1085	318	82			548	10,00	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				28					

	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	12797								

	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							548		

	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			346						

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

407-3-476-13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ-

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4 КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000 КВА

ФОРМА 3

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УП-22160КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С В ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД. Э.11-21.С0

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,836 ТЫС.РУБ.
 В ТОМ ЧИСЛЕ:
 ОБОРУДОВАНИЯ 5,968 ТЫС.РУБ.
 МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,868 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 660 ЧЕЛ.Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 9,289 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

ШИФР И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.Ч	ОБЩАЯ МАССА НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ОБОРУДОВАНИЯ	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ЖИВАНИЕМ МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	ЧЕТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1505-01005	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБОТОВАТЫЙ-УЧ-160/10 У1 1.150 Т	ШТ	2,00	740,00	1480								2,36
2	48-62-2	-МОНТАЖ	ШТ	2,00			86	39	23	40,00	80			
3	ПРОТОКОЛ НОМ. 6 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА ТК0386-01	ШТ	2,00	181,00	362				5,80	12			
4	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, Т.К0386-04	ШТ	2,00	563,00	1126								
5	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, Т.К0386-14	ШТ	1,00	186,00	186								
6	ТО ЖЕ	-КАМЕРА Т.К0386-03	ШТ	2,00	487,00	974								
7	48-88-1	-МОНТАЖ	ШТ	7,00			96	65	9	16,00	112			
					13,76				3	0,53	4			

407-3-476.1387.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02=	8,00	110,00	880	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	185-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	8,00	-	-	138	68	6	13,68	109	-
			-	17,30	-	-	-	2	0,37	3	-
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-70=	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	185-2846 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	-	-	5	2	-	3,79	4	-
		ШТ	-	5,40	-	-	-	-	0,14	-	-
12	185-2809 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-32=	2,00	153,00	306	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	185-2809 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	-	-	30	14	2	11,41	23	-
		ШТ	-	15,10	-	-	-	1	0,37	1	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
		ШТ	-	1,61	-	-	-	-	0,01	-	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ШИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
			-	6,77	-	-	-	1	0,32	1	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М 40:3КГ	0,33	-	-	16	6	4	31,00	10	-
		100М	-	48,00	-	-	-	1	5,21	2	-
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
		100М	-	54,00	-	-	-	-	12,55	-	-
21	15-04 А.2 П.13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	18-83-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ	-	0,44	-	-	-	-	-	-	-
23	18-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-
		100М	-	11,50	-	-	-	-	0,01	-	-
24	15-10-2	-ИЗОЛЯТОР Т.И010-375-2-УЗ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П.04-010	ШТ										
25 ЦБ-52-2	-МОНТАЖ	12,00				4	3		1,00	12	
	ШТ										
26 ЦБ-10-2	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3	6,00	0,31			28					
П.03-021	ШТ		6,70								
27 ЦБ-52-5	-МОНТАЖ	6,00				4	3		1,00	6	
	ШТ										
28 ЦБ-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	0,65			87	8	1	61,00	14	
	Т		377,00								
29 ЦБ-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, 40:25	0,32				27	10	2	46,00	15	
	0		84,70						1,15		
	100М										
30 ЦБ-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,26				4	2		16,00	4	
	М2		15,80						0,06		
31 ЦБ-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 1,6 КГ	0,10				3	2		25,00	3	
			27,80						0,31		
32 ЦБ-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ К1163	0,20				1			2,00		
	100ШТ										
	100ШТ		1,89						0,14		
33 ЦБ-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,04				4			41,00		
	Т										
34 ЦБ-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30				17	4		1,32	7	
			56,10						26,00		
	100М								0,13		

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

35 С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ АКРВР, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10Х4	33,00	0,63			21					
36 01-137.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00				1					
37 ТО WE	-ТО WE, Д=25Х1,6	1,00	0,17			1					
			0,24								

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,03							
39	С152-559	-ШИННЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 60ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	11,60	-	-	14	-	-	-	-	-
				1,22							
40	С152-560	-ШИННЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	8,64	-	-	10	-	-	-	-	-
				1,20							
41	2405-1862	-СТОЯКИ К1151УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
				357,68							
42	2405-1698	-ПОЛКИ К1163УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
				289,44							
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		5927	545	238	49		621	2,30
			РУБ.					17		23	
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				287				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,			РУБ.								
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-			РУБ.								
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-			РУБ.		441	-	-	-	-	-	-
ВАНИЯ -			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
ШЕОМОНТАЖ -			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		5968	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ			РУБ.			55		-			
В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.								
ИТОГО:			РУБ.			600	238	49		644	2,30
			РУБ.					17			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		207	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -			РУБ.		-	-	-	-	-	16	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -			РУБ.		-	34	-	-	-	-	-
ИТОГО:			РУБ.		5968	807	272	49		660	2,30
			РУБ.					17			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		61	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			РУБ.		5968	868	272	49		660	2,30
			РУБ.					17			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		6836	-	-	-	-	-	-

467-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НОРМАТИВ. УСЛОВИЯ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.											
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч											
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.											
										400	
							289				

СОСТАВИЛ

С. С. ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

407-3-476-13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4 КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000 КВА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТКА Э-С10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ТП-2Х160 (2Х250, 2Х400, 2Х630, 2Х1000) КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД. Э.Л1-21, С0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,220 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 58 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,040 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N П.П. ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		ИТОГ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН		
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО	ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	ЦБ-594-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА Т.НСП02Х100	0,10	278,00	58,40	28	6	6	103,00	10
		100ШТ		57,60	18,20			2	23,48	2
2	ЦБ-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,05	15,40	0,03	1	1		20,00	1
				11,10	0,01				0,01	
3	ЦБ-522-1	-ВКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАВИЗОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1		2,00	2
				1,26	0,01				0,01	
4	ЦБ-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ШТ	2,00	1,18	0,05	2	2		1,00	2
		ШТ		0,79	0,02				0,03	
5	ЦБ-410-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,15	37,50	23,00	43	13	26	20,00	23
				11,10	7,32			8	9,44	11
6	ЦБ-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА Т.ЯТП-0,25 100ШТ	0,01	179,00	3,20	2	1		159,00	2
				94,30	1,16				1,50	
7	ЦБ-501-3	-ВКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,05	49,80	1,10	2	2		68,00	3
				38,40	0,06				0,08	

10004

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	C151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ MM2:3X2,5.	15,00	0,19	-	3	-	-	-	-
18	C156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
19	24-05	-КОРОБКА КАРБОЛИТОВАЯ	17,00	0,19	-	3	-	-	-	-
20	092-06/58	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	5,00	0,88	-	4	-	-	-	-
21	092-03	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	3,00	0,67	-	2	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			103	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			103	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			109	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			109	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			185	27	32		44
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					10		13
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			185	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			22	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			13	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			220	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	58
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	40	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			220	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	58
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	40	-	-	-

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

САВЦОВА

407-3-476 13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4 КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000 КВА

FORM 5

DEPT HOMER 3-699

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УП-2Х250ХВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-21,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7,381 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	6,508 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,873 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	442 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,291 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	1505-01007 -ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХ ОБМОТОЧНЫЙ ТМ-250/10 У1 1.475 Т	шт	2,00	990,00	1980						
2	48-62-2 -МОНТАЖ	шт	2,00			84	39	23	40,00	80	2,95
3	ПРОТОКОЛ 46 -КАМЕРА Т.КСО386-14 от 10.12.86	шт	1,00	186,00	186			9	5,80	12	
4	ТОВЕ -КАМЕРА Т.КСО386-04	шт	2,00	563,00	1126						
5	ТОВЕ -КАМЕРА Т.КСО386-03	шт	2,00	487,00	974						
6	ТОВЕ -КАМЕРА Т.КСО386-01	шт	2,00	181,00	362						
7	48-88-1 -МОНТАЖ	шт	7,00			96	65	9	16,00	112	

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ШО70-1-02=	ШТ	8,00	13,70 110,00	880			3	0,53	6	
9	185-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	8,00			136	68	6	13,68	109	
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ШО70-1-70=	ШТ	1,00	17,30 56,00	56			2	0,37	3	
11	185-2846 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00			5	2		3,79	6	
12	185-2809 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ШО70-1-32=	ШТ	2,00	5,40 153,00	306				0,14		
13	185-2809 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00			30	14	2	11,41	23	
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ ШО70	ШТ	2,00	15,40 7,00	14			1	0,37	1	
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	ШТ	2,00			3	2		1,76	4	
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ШИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ ШО70	ШТ	2,00	1,41 29,00	58				0,01		
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	ШТ	2,00			14	6	2	4,51	9	
18	185-146-1	-КАБЕЛЬ АД 35КВ-ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 34Г	ШТ	0,33			16	6	4	31,00	10	
19	185-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	2,00			1	1		1,00	2	
20	185-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	ШТ	0,02			1			43,00	1	
21	15-04А.2П. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	ШТ	2,00	23,50	47						
22	185-83-1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00			1	1		1,00	2	
23	185-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	ШТ	0,22			3	2		16,00	6	
24	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО10-375-2-УЗ	ШТ	12,00	11,50 0,80	10				0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	48-52-2	-МОНТАЖ	12,00			4	3		1,00	12	
		ШТ		0,31							
26	15-10-2П.0	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3	6,00	6,70	28						
	3-021	ШТ									
27	48-52-5	-МОНТАЖ	6,00			4	3		1,00	6	
		ШТ		0,65							
28	48-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23			87	8	1	61,00	14	
		Т		377,00					1,82		
29	48-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,40:25	0,36			30	11	2	48,00	17	
	0			84,70					1,15		
30	48-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24			4	2		16,00	4	
		М2		15,80					0,06		
31	48-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЯКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10			3	2		25,00	3	
				27,80					0,31		
32	48-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	0,20			1			2,00		
		100ШТ		1,89					0,19		
33	48-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01			4			41,00		
		Т		377,00					1,32		
34	48-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30			17	4		24,00	7	
				56,10					0,13		
		100М									
МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ											
35	0151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	33,00			21					
		М		0,63							
36	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00			1					
		М		0,17							
37	ТО НЕ	-ТО НЕ,Д=25Х1,6	1,00			1					
		М		0,24							
38	0152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	22,00			1					

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОСТ 6323-79 НА НАПРАВЛЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2 1,5	0,83									
39	С152-559 -ШИННЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 6 И 5 ММ	4,15	0			1					
			0,03								
40	С152-560 -ШИННЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	0,02	0			24					
			1200,00								
41	2405-1862 -СТОЯКИ=К1131УЗ ТУ36-1696-79, ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,01	0			3					
			337,68								
42	2405-1698 -ПОЛКИ=К1163УЗ ТУ36-1696-79, ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,02	0			6					
			289,44								
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	6027	549	239	49		423	2,95	
			РУБ.				17		23		
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			208					
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,											
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-											
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТОВКА ОБОРУДОВА-			РУБ.	481							
НИЙ -			РУБ.								
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.	6508							
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ			РУБ.		55						
В РАСЦЕНКАХ -											
ИТОГО:			РУБ.		604	239	49		446	2,95	
			РУБ.				17				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		208						
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.						16		
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			35					
ИТОГО:			РУБ.	6508	812	274	49		462	2,95	
			РУБ.				17				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		61						
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.								
ИТОГО:			РУБ.	6508	873	274	49		462	2,95	
			РУБ.				17				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	7381							
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч						462		

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.				291			

СОСТАВИЛ

С. С. С.

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

С. С. С.

СИВЦОВА

407-3-476. B. 87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДНУ И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

СОПРА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР 30612

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: УП-2Х400КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.ЭН1-21.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,861 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	7,920 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,941 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	481 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,306 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

№	ПОЗИЦИИ	ШИФР И НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ., Ч		ОБЩАЯ ЧАСА
						ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИНЫ	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ОБОРУДОВАНИЯ	ВСЕГО	ОСНОВНОЕ ЗАРПЛАТЫ	МАШИНЫ ОБСЛУЖИВ.	БРУТТО
						МОНТАЖНЫХ РАБОТ		В Т.Ч.		
								ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	ЧЕТТО

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	1505-01010 -ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОВЫЙ ТМ-400/10 У1	шт	2,00	1410,00	2820						
2	ЦБ-62=2 -МОНТАЖ	шт	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80	3,80
3	ПРОТОКОЛ -КАМЕРА Т.КС0386-14 46 ОУ 10.12.86г.	шт	1,00	186,00	186						
4	ТОЖЕ -КАМЕРА Т.КС0386-04	шт	2,00	563,00	1126						
5	ТО ЖЕ -КАМЕРА Т.КСР386-03	шт	2,00	487,00	974						
6	ТОЖЕ -КАМЕРА Т.КС0386-01	шт	2,00	181,00	362						
7	ЦБ-88=1 -МОНТАЖ	шт	7,00	-	-	96	65	9	16,00	112	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-02=	8,00	13,70 110,00	880			3	0,53	4	
9	185-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	8,00			138	68	6	13,68	109	
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-70=	1,00	17,30 56,00	56			2	0,37	3	
11	185-2846 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00			5	2		3,79	4	
12	185-2831 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-42=	2,00	386,00	772						
13	185-2831 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00			59	24	2	19,52	39	
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070	2,00	29,40 7,00	14			1	0,37	1	
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	2,00			3	2		1,76	4	
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ШИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070	2,00	1,61 29,00	58				0,01		
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	2,00			14	6	2	4,51	9	
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ	0,33			16	6	4	31,00	10	
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	48,00		1	1		1,00	2	
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,02			1			43,00	1	
21	15-04А.2П. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	2,00	23,50	47						
22	18-83-1	-МОНТАЖ	2,00			1	1		1,00	2	
23	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.Щ010-375-2-УЗ	12,00	0,44 0,80	10						

407-3-476. 13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
		ШТ		0,31							
25	15-10-2П.0	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП-10/630-750-1У3	6,00	4,70	28	-	-	-	-	-	-
	3-021	ШТ									
26	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
		ШТ		0,65							
27	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	-	-	87	8	1	61,00	14	-
		Т		377,00					1,82		
28	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 25	0,22	-	-	19	7	1	48,00	11	-
		0		84,70					1,15		
		100М									
29	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 70	0,11	-	-	17	5	1	69,00	8	-
		0		152,00					2,26		
		100М									
30	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80					0,06		
31	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЯКА, МАССА ДО 1,6 КГ	0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
		100ШТ		27,80					0,31		
32	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К 1163	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ									
33	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		1,89					0,19		
		100М		377,00					1,32		
34	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
		100М		56,10					0,13		
		100М									
35	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-
		100М		11,50					0,01		

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

[illegible]

12

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	01-137.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18X1,6	1,00			1					
		М		0,17							
38	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Д=25X1,6	1,00			1					
		М		0,24							
39	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 1,5	22,00			1					
		М		0,03							
40	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	15,60			19					
		КГ		1,20							
41	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	20,84			24					
		КГ		1,15							
42	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ НР2-79	0,01			3					
		1000ШТ		337,68							
43	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ, НР2-79	0,02			6					
		1000ШТ		289,44							
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		7333	583	250	49		441	3,80
			РУБ.					17		23	
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				299				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,											
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-											
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-											
ВАНИЯ -			РУБ.	587							
ЩЕФМОНТАЖ -			РУБ.								
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		7920						
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ											
В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.		74						
ИТОГО:			РУБ.			657	250	49		464	3,80
			РУБ.					17			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		218						
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.							17	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				37				
ИТОГО:			РУБ.		7920	875	287	49		481	3,80
			РУБ.					17			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			56					

407-3-416.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -			РУБ.								
ИТОГО:			РУБ.	7920	961	287	49			481	3,80
			РУБ.					17			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	8861							
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							681	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			304					

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИБЦОВА

407-3-476-13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКИ-

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 3

ОБЪЕКТ ЧОМЕР. Э-С13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТП-2Х630КВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ТП-2Х630КВА

ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э, 01-17,С0

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,570 ТЫС.РУБ.
 В ТОМ ЧИСЛЕ:
 ОБОРУДОВАНИЯ 9,565 ТЫС.РУБ.
 МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,005 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 497 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,318 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

				СТОИ-	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ОБЩАЯ				
				МОСТЬ		РАБОЧНИХ, ЧЕЛ., Ч	МАССА				
ШИФР И П	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА		ЕДИНИЦЫ	РУБ.	МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ОБОРУДО-				
ПОЗИЦИИ	ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,	КОЛИЧЕСТ-				НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-	ВАНЯ				
НП	НОРМАТИ-	ВО		ОБОРУДО-		ЖИВАНИЕМ МАШИН	Т				
	ВА	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		ОБОРУД.	ВАНЯ	ОСНОВНЫЕ МАШИНЫ					
					ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ:	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ				
				МОНТАЖ.		15. Т.Ч.	БРУТТО				
				РАБОТ		ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО				
							ЧЕТУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ:

1	1505-01013	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБОМОТОВЫЙ ТЧ-630/10 У1 3,000 Т	2,00	2035,00	4070						
2	ШБ-62+2	-МОНТАЖ	2,00			84	39	23	40,00	80	0,00
3	ПРОТОКОЛ 66 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-011060	2,00	181,00	362			9	5,80	12	
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-04	2,00	563,00	1126						
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-0	2,00	487,00	974						
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-4	1,00	186,00	186						
7	ШБ-84-1	-МОНТАЖ	7,00			96	65		16,00	112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ЩО70-1-02=	8,00	13,70 110,00	880	-	-	-	3	0,53	4	0
9	185-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	8,00	- 17,30	-	138	48	6	13,68	109	-	0
10	185-2836 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ЩО70-1-45=	2,00	510,00	1020	-	-	-	-	-	-	0
11	185-2836 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	- 36,70	-	73	30	2	24,16	48	-	0
12	185-2847 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ЩО70-1-71=	1,00	81,10	81	-	-	1	0,52	1	-	0
13	185-2847 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	- 11,80	-	12	5	-	7,56	9	-	0
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ ЩО70	2,00	7,30	14	-	-	-	0,16	-	-	0
15	185-2868 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	- 1,31	-	3	2	-	1,76	4	-	0
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ШИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ ЩО70	2,00	29,10	58	-	-	-	0,01	-	-	0
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	2,00	- 0,77	-	14	6	2	4,51	9	-	0
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 13КГ	0,33	- 48,00	-	16	6	4	31,00	10	-	0
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	- 0,58	-	1	1	-	1,00	2	-	0
20	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,02	- 54,00	-	1	-	-	43,00	1	-	0
21	15-044.2П. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-	0
22	18-83-1	-МОНТАЖ	2,00	- 0,44	-	1	1	-	1,00	2	-	0
23	18-403-1	-ПРОВОД ПО ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	- 11,50	-	3	2	-	16,00	4	-	0
24	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО-10-375-2-УЗ	12,00	0,80	10	-	-	-	0,01	-	-	0

407-3-476-13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ЦБ-52-2	-МОНТАЖ	12,00			4	3		1,00	12	
		ШТ		0,31							
26	15-10-2г.0	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП-10/630-750-1У3	6,00	4,70	28						
	3-021	ШТ									
27	ЦБ-52-5	-МОНТАЖ	6,00			4	3		1,00	6	
		ШТ		0,65					0,01		
28	ЦБ-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 25	0,15	84,70		13	4	1	48,00	7	
		0							1,15		
29	ЦБ-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 70	0,09	152,00		14	4	1	69,00	6	
		0							2,26		
30	ЦБ-75-4	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 10	0,14	169,00		24	7	2	79,00	11	
		00							3,03		
31	ЦБ-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,12			2	1		16,00	2	
		100М		15,80					0,06		
32	ЦБ-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01			4			41,00		
		Т		377,00					1,32		
33	ЦБ-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЯКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10			3	2		25,00	3	
				27,80					0,31		
34	ЦБ-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	0,20			1			2,00		
		100ШТ		1,89					0,19		
35	ЦБ-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23			87	8	1	61,00	14	
		Т		377,00					1,82		
36	ЦБ-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	56,10		17	4		24,00	7	
		100М							0,13		
МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ											
37	С151-2173	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКА АКРВГ, С	33,00	0,63		21					

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 10X4											
38	01-137.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18X1,6	М	1,00	0	1					
39	ТО №Е	-ТО №Е, Д=25X1,6	М	1,00	0,17	1					
40	C152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 1,5	М	22,00	0,24	1					
41	C152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	М	0,01	1200,00	12					
42	C152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	Т	12,00	1,15	14					
43	C152-567	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8, 10 И 12 ММ	КГ	0,03	1140,00	34					
44	2405-1862	-СТОЯКИ=К1151УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ НР2-79	Т	0,01		3					
45	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163УЗ ТУЗ6-1496-75, ИЗМ НР2-79	1000ШТ	0,02	337,68	6					
			1000ШТ		289,44						
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				РУБ.	8856	617	261	51	457	6,00	
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.			312	17	23		
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД- СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВА-				РУБ.	709						
НИИОМОНТАЖ -				РУБ.							
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:				РУБ.	9565						
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				РУБ.		91					
ИТОГО:				РУБ.		708	261	51	480	6,00	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		227		17			

467-3-476-13.37.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.							17	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				40				
ИТОГО:			РУБ.	9565	935	301		51		497	6,00
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.					17			
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.		70						
ИТОГО:			РУБ.	9565	1005	301		51		497	6,00
ВСЕГО ПО СЧЕТУ			РУБ.					17			
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.	10570							
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.Ч							497	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				318				

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

407-3-476.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С14

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х1000КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-17,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,393 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 12,194 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,199 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 609 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,389 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

				СТОИ-		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА		ОБЩАЯ	
				МОСТЬ				РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		МАССА	
ШИФР И К:	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА			ЕДИНИЦЫ		МОНТАЖНЫХ РАБОТ		НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-		ОБОРУДО-	
П.П. ПОЗИЦИИ:	ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,	КОЛИЧЕСТ-		РУБ.				ЖИВАНИЕМ МАШИН		ВАННЯ	
НОРМАТИВ:	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И	ВО			ОБОРУДО-			ЭКСПЛ.		У	
ВА	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ			ОБОРУД-	ВАННЯ		ОСНОВНОЙ: МАШИН		ОБСЛУЖИВ. МАШИН	БРУТТО	
				МОНТАЖН.		ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ:				
				РАБОТ			В Т.Ч.				
							ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО		НЕТТО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1505-01022	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБОМОТОВЫЙ ТЧ-1000/10 У1	ШТ	2,00	2965,00	5930	-	-	-	-	-	-
		5,000 Т	ШТ		-	-	-	-	-	-	-	10,00
2	48-62-3	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	165	78	55	74,00	168	-
			ШТ		82,70				21	13,29	27	-
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-01	ШТ	2,00	181,00	362	-	-	-	-	-	-
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-04	ШТ	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-14	ШТ	1,00	186,00	186	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, Т.КС0386-03	ШТ	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-	-
7	48-88-1	-МОНТАЖ	ШТ	7,00	-	-	96	65	9	16,00	112	-
					13,70				3	0,53	6	-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ЩО70-2-70» ШТ	8,00	110,00	880	-	-	-	-	-	-
9	185-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	8,00	-	-	138	68	6	13,60	109	-
				17,30				2	0,37	3	-
10	185-2823 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ЩО70-2-48» ШТ	2,00	561,00	1122	-	-	-	-	-	-
11	185-2823 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	-	-	64	26	2	20,80	42	-
				32,00				1	0,52	1	-
12	185-2859 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ЩО70-2-74» ШТ	1,00	554,00	554	-	-	-	-	-	-
13	185-2859 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	-	-	51	20	1	32,16	32	-
				50,80				-	0,52	1	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ ЩО70 ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
15	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
				1,61				-	0,01	-	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК ШЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ ЩО70 ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
17	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
				6,77				1	0,32	1	-
18	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,33	-	-	16	6	4	31,00	10	-
				48,00				1	5,21	2	-
19	18-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,58				-	-	-	-
20	18-408-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
				54,00				-	12,55	-	-
21	15-044.2П. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10 ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
22	18-83-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-

407-3-476-12.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ЦБ-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ 100М	0,22	0,64		3	2		16,00	6	
24	15-10-2П.0	-ИЗОЛЯТОР Т.ОИ-10-375-2УЗ 4-010 ШТ	12,00	0,80	10				0,01		
25	ЦБ-52-2	-МОНТАЖ ШТ	12,00			6	3		1,00	12	
26	15-10-2П.0	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1УЗ 3-021 ШТ	6,00	0,31 4,70	28						
27	ЦБ-52-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00			4	3		1,00	6	
28	ЦБ-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, 40:25 0	0,15	0,65 84,70		13	4	1	48,00	7	
29	ЦБ-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, 40:70 0	0,09			16	4	1	69,00	6	
30	ЦБ-75-5	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, 40:15 00	0,13			27	8	3	100,00	13	
31	ЦБ-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ 100М	0,24			4	2		16,00	4	
32	ЦБ-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ М2	0,01	15,80		4			0,06		
33	ЦБ-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОРКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,10	377,00 27,80		3	2		1,32 25,00	3	
34	ЦБ-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163 100ШТ	0,20			1			2,00		
35	ЦБ-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,23	1,89 377,00		87	8	1	0,19 61,00	16	
36	ЦБ-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,30	56,10		17	4		1,82 24,00	7	
									0,13		

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧЕНЫЕ ЦЕННИКОМ

[illegible]

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.				108				
ИТОГО:			РУБ.				841	313	85	587	10,00
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				273	-	29		
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.				-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.				-	-	-	22	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				-	67	-		
ИТОГО:			РУБ.	12194	1114	360		85		609	10,00
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				85	-	-		
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.				-	-	-		
ИТОГО:			РУБ.	12194	1199	360		85		609	10,00
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		13393				29		
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							609	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.					389			

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИВЦОВА

ФОРМА 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,117 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,117 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,000 ТЫС.РУБ.

ШИФР И № ПОЗИЦИИ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, НОРМАТИВ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦ РУБ.	ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУД.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ		
					МОНТАЖНЫХ РАБОТ	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИНЫ	РАБОЧИХ, ЧЕЛ. Ч	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ МАШИНЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ		БРУТТО	
							В Т.Ч.				
							ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО		ЧЕТТО	

[illegible]

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ.								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.								
		ИТОГО:	РУБ.	117							
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.								
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.								
		ИТОГО:	РУБ.	117							
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	117							
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.								

СОСТАВИЛ

ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ

СИБЦОВА

407-3-476.13.87
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР АС-СЗ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АС-СЗ

НА ВАРИАНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДАСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И
ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА
ТП-2Х160КВА, ТП-2Х250КВА
ТП-2Х400КВА, ТП-2Х630КВА, ТП-2Х100КВА (4 ЛИНИЕЙНЫЕ
ПАНЕЛИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,066 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 0,013 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
Н	ШИФР И Ч	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ОСНОВНОЕ	ЭКСПЛ.	ОСНОВНОЕ	МАШИНЫ	МАШИНЫ
П	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			МАШИНЫ					
	НОРМАТИВ					ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮМ.	МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ
ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	Е7-548	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОМ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	1,00	5,42	1,26	5	1	2,18	2
				1,33	0,46			0,59	1
2	60809-92376	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ Ж/Б 2400КГ/М3 ИЗ БЕТОНА М-150, ТОЛЩ. 120ММ	0,71	52,10		37			
3	СССЦ.4.П.2-11ТАБЛ.3	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200-150	0,71	0,82		1			
4	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА 8Р-1 100КГ	0,04	31,60		1			
5	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,40		1			
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	40,80		2			

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
7	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,05	17,30			1			
		100КГ								
8	Е7-548	ДОБАВЛЯЕТСЯ -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОМ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	5,42	1,26		5	1	1	2,18
				1,33	0,46				0,39	1
9	60809-02376	ШТ -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ Ж/Б 2400КГ/М3 ИЗ БЕТОНА М-150, ТОЛЩ. 120ММ	0,34	52,10			18			
10	СССЦТ.Ч.П.2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ .11 ТАБЛ.3 БЕТОНА 200-150	0,34	0,82			1			
11	С147-16	МЗ -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,07	31,60			2			
		100КГ								
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,40			1			
		100КГ								
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	60,80			2			
		100КГ								
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,05	17,30			1			
		100КГ								
15	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,03	22,40			1			
		100КГ								
16	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,03	24,50			1			
		100КГ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.				16			
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.				16			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.				3			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.			ЧЕЛ.-Ч							1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.				1			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.				20			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.				20			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							1

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАСТВОРОМ ПО КАМНУ И БЕТОНУ										
				46,40	4,03				5,20	
СТЕН ЦОКОЛЯ										
100M2										
23 E15-543	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО			33,20	0,75	1			11,70	
	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ									
	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ СТЕН			6,55	0,23				0,30	
ЦОКОЛЯ										
100M2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3										
			РУБ.			4				
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
			РУБ.			4				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
			РУБ.			4				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										
			РУБ.			4				
РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
ДОБАВЛЯЕТСЯ										
СЕТЧАТАЯ ПЕРЕГОРОДКА										
24 E9-118	-МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ			0,05	61,79	0,20	3	2	60,76	3
	Т.Ч.									
	ТАБЛ2				39,49	0,05			0,00	
	П.2 К=1,1									
25 C121-1969	-СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО			0,05	287,00		16			
	ОГРАЖДЕНИЯ									
	Т									
26 E15-614	-ОКРАСКА СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ			0,01	60,50	0,03	1	1	60,00	1
	100M2									
					38,40					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4										
			РУБ.			18	3			6
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
			РУБ.			1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
			РУБ.			1				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -										
			РУБ.				1			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -										
			ЧЕЛ.-Ч							1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -										
			РУБ.				1			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -										
			РУБ.			17				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -										
			РУБ.			1				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -										
			РУБ.				1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -										
			РУБ.			1				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -										
			РУБ.				1			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -										
			РУБ.			19				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -										
			РУБ.				4			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -										
			ЧЕЛ.-Ч							3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -										
			РУБ.				2			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4										
			РУБ.			20				

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						5			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						3			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		56				7			12
В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		11							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		2							
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч									1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.						1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		2							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		15							
НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						3			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						3			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		45							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		3							
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.						2			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		3							
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.						2			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		51							
НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						10			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						5			
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		66							
НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						13			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						8			

СОСТАВИЛ

КОВАЛЮК

ПРОВЕРИЛ

ШУБА