

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.407-148 Вып.0, I
АПП ЦИТП	УСТАНОВКА ЩИТОВ НИЗКОВОЛЬТНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ В ШКАФАХ	
ФЕВРАЛЬ 1992		На I-м листе На I-й странице

Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии приведены чертежи установки щитов и отдельно стоящих панелей низковольтных комплектных устройств в шкафах высотой 2200 мм одностороннего и двухстороннего обслуживания. Длина шкафов 700, 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубина - 600 и 800 мм.

Степень защиты IP2I, IP3I и IP4I по ГОСТ 14254-80.

Климатическое исполнение У, УХЛ, категория размещения 3, 4 по ГОСТ 15150-69.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Щиты и шкафы устанавливаются в помещениях электроустановок и в цехах промышленных предприятий.

Крепление щитов и шкафов к полу или перекрытию предусмотрено путем приварки к закладным изделиям, устанавливаемым строителями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Серия 5.407-148 В.0, I разработана взамен серии 5.407-42 В.0, I.

Улучшена технология монтажа подвода кабелей к панелям щитов и шкафов.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования

Выпуск I - Узлы и изделия. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 142 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА УТППКИ Тяжпромэлектропроект, З10072, Харьков, ГСП, пр. Ленина, 56**В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ** Утверждены техническим заданием ВНИПИ Тяжпромэлектропроект от 01.04.91

Введены в действие УТППКИ Тяжпромэлектропроект с 01.01.92 - приказ от 06.09.91 № 38

Срок действия - 1996 г.

В7КА ПОСТАВЩИК АПП ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. №25108

Катал. л. № 066927