

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.407-118 Вып. I
ЦИТП	УСТАНОВКА ЯЩИКОВ УПРАВЛЕНИЯ	УДК 621.3
ОКТАБРЬ 1990	СЕРИИ Я5000	На I-м листе На I-й странице

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ящики серии Я5000 предназначены для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором в продолжительном режиме работы.
Номинальный ток ящиков от 0,6 А до 160 А (в зависимости от типа ящика).
Степень защиты оболочки - IP41 по ГОСТ 14254-80.
Климатическое исполнение - УХЛ и категория размещения - 4 по ГОСТ 15543-70.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Установка ящиков выполняется в различных помещениях промышленных предприятий, а также в электротехнических помещениях.

Крепление ящиков и конструкций для токоподводов на основаниях (стенах, железобетонных и стальных колоннах) предусмотрено с помощью дюбелей, дюбель-винтов и болтов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Серия 5.407-118 В. I разработана взамен серии 5.407-86 В. I. Упорядочена номенклатура ящиков и дополнена ящиками с клеммниками.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I - Материалы для проектирования и рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-132 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА УГППКИ Тяжпромэлектропроект, 310072, Харьков, ГСП, пр. Ленина, 56

B7NA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены НПО Электромонтаж Минмонтажспецстроя СССР - техническое задание от 11.12.89

Введены в действие УГППКИ Тяжпромэлектропроект с 01.08.90 - приказ от 16.04.90 № 19
Срок действия - 1995 г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 24387

Катал. л. № 065489

В. Л. ГОРИН

Дружину

Начальник

отдела

Е. Г. ПОДШУВЕНА

Горюха

Гл. инженер

института