

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.407-84 В.0, I, 2
ЦИТП	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТОВ ИЗ 2-Х И 3-Х МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ СЕРИИ ПМЛ (ИСПОЛНЕНИЕ IP54).	УДК696.6
АПРЕЛЬ 1988		На I-м листе На I-й странице

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит монтажные чертежи комплектов из 2-х и 3-х магнитных пускателей серии ПМЛ на номинальные токи 10, 25, 40 и 63А в оболочках со степенью защиты IP54, а также содержит материалы для проектирования и чертежи изделий, изготавливаемых электромонтажными организациями.

Крепление магнитных пускателей и конструкций для токоподвода на основаниях (стенах, железобетонных и стальных колоннах, полах) предусмотрено с помощью дюбелей, дюбель-винтов, болтов.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Чертежи серии разработаны для установки комплектов из 2-х и 3-х магнитных пускателей и конструкций для токоподвода в помещениях промышленных предприятий с повышенной пыльностью и влажностью и на открытом воздухе под навесами.

Магнитные пускатели имеют климатическое исполнение У и категорию размещения 2 по ГОСТ15150-69.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования

Выпуск I - Монтажные чертежи

Выпуск 2 - Чертежи изделий

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4- 238 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА УТПКИ Тяжпромэлектропроект, 310072, Харьков, ГСП, пр. Ленина, 56

B7BA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждена и введена в действие Минмонтажспецстроем СССР с 1.01.88 Протокол от 30.11.87
Срок действия - 1992 г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 22793

Катал. л. № 058936

В.Л. ГОРИН

Копия

Начальник
отдела

Е.Г. ПОДРУБЕНИЙ

Гл. инженер
института