

<b>СССР</b>	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.407-65 вып. I УДК 621.3
<b>ЦИТП</b>	ЯЩИКИ С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ БОЛЬШИХ СЕЧЕНИЙ К ОДИНОЧНЫМ АППАРАТАМ	<b>MSBA</b>
ДЕКАБРЬ 1985		На I-м листе На I-й странице

**ДИАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Серия содержит чертежи ящиков с зажимами для присоединения или приварки жил кабелей или проводов из алюминия сечением от 6 до 185 кв. мм., а также чертежи узлов и деталей, изготавливаемых электромонтажными организациями.

Ящики с зажимами предназначены для использования в случаях:

- когда к аппаратам необходимо присоединить проводники (провода, кабели), сечение жил которых превышает максимальное сечение, на которое рассчитаны зажимы этих аппаратов;
- когда необходимо выполнить дополнительные ответвления от зажимов одиночных аппаратов;
- когда необходимо выполнить переход на гибкий кабель или провод и для других случаев.

Крепление ящиков предусмотрено на стенах, с помощью дюбель-винтов или дюбелей.

**СЗВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Ящики с зажимами рассчитаны для работы в трехфазных сетях переменного тока напряжением до 660 В с глухозаземленной нейтралью в различных помещениях промышленных предприятий вне взрывоопасных и пожароопасных зон.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

Настоящий выпуск разработан взамен серии 4.407-234.

**В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск I - Чертежи изделий

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-118 форматок

**В7ВА АВТОР ПРОЕКТА** УИПНИ Тяжпромэлектропроект, 310072, Харьков, ГСП, пр. Ленина, 56

**В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ** Утверждены и введены в действие Минмонтажспецстроем СССР с 15.09.85. Протокол от 02.09.85.  
Срок действия - 1990г

**В7КА ПОСТАВЩИК** ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 20743

Катал. л. № 052432

В.Л. ТОРЖИ

Хрущев

Начальник  
отдела

Е.Г. ПОДРУБНЫЙ

ИНСТИТУТА