


	<b>КЛАПАНЫ ЛЕПЕСТКОВЫЕ К ВЕНТИЛЯТОРАМ ОСЕВЫМ ТИПА 06-300 № 4-12,5</b>	<b>П А С П О Р Т ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЕРИЯ I.494-33</b>  У.К621.63
	ЧАСТЬ <b>3</b> Раздел I Подгруппа I.494	Назначение - защита помещений от попадания холодного воздуха и атмосферных осадков при отключенных вентиляторах



1. Корпус
2. Лопатка
3. Узел подшипниковый

Обозначение	№ вентилятора	Размеры, мм			Масса кг	Обозначение	№ вентилятора	Размеры, мм			Масса, кг
		B	B <sub>1</sub>	L				B	B <sub>1</sub>	L	
КЛ.00.000	4	403	469	247	13,4	КЛ.00.000-03	8	806	871	332	33,5
-01	5	503	563	287	17,5	-04	10	1006	1076	392	43,4
-02	6,3	633	699	357	24,1	-05	12,5	1260	1328	497	61,7

#### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Клапаны лепестковые стальные предназначены для установки на нагнетательной стороне осевых вентиляторов типа 06-300 № 4-12,5 с целью предотвращения попадания холодного воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения после отключения вентиляторов.

Конструкция лепесткового клапана представляет собой стальной корпус, в подшипниках которого на осях закреплены лопатки. Назначение подшипников - обеспечить свободное без заеданий открывание клапана в условиях отрицательных наружных температур при периодической работе вентиляторов.

Открывание лопаток клапана осуществляется под действием воздушного потока работающего вентилятора. После отключения вентилятора лопатки возвращаются в исходное положение и перекрывают сечение клапана.

Выбор типа клапана лепесткового производится по таблице типоразмеров в соответствии с принятым номером вентилятора.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Данная серия рабочих чертежей разработана взамен серии 2.494-2.

Срок действия т.п. № I.494-33 - I июля 1983г.

Установлен приказом Главпромстройпроекта Госстроя СССР № 26 от 2.06.78г.

Объем проектных материалов: 34 формата

Рабочие чертежи распространяет Тбилисский филиал ЦИТИ  
г.Тбилиси, 380019,  
проспект Церетели, 115

Инв. № 15454  
Цып. № 038741